



Муниципальное унитарное предприятие
Качканарского городского округа
«Городские энергосистемы»
(МУП «Горэнерго»)
Октябрьская ул., д. 5Б, Качканар г.,
Свердловская обл., 624351
Тел.: +7 (34341) 6-85-68, 6-94-62
www.gor-energo.ru,
e-mail: info@gor-energo.ru
ОКПО 30855928; ОГРН 1116615001029
ИНН/КПП 6615015316/668101001

Начальнику отдела городского
хозяйства, транспорта и связи

Ю.В.Власовой

624350, Свердловская обл., г.Качканар,
ул.Свердлова, д.8

№ _____
на № 3405 от 06.09.22

О согласовании проекта Решения Думы КГО

Уважаемая Юлия Викторовна!

На Ваш запрос от 06.09.2022 г. № 3405 направляю замечания к Правилам благоустройства территории КГО:

1. Предлагаю по всем вопросам касающихся благоустройства территории КГО указанным в пункте 1.3 Правил внести требования по соблюдению охранных зон инженерных коммуникаций в соответствие с СП 42.13330.2016
2. п.9.8 Правил дополнить фразой: В случае нарушения указанных требований организация эксплуатирующая указанные сети имеет право произвести вырубку без дополнительных согласований.
3. п.9.8. привести в соответствие с СП 42.13330.2016
4. п.9.9.10. дополнить фразой: либо провести засев травы.
5. в п.9.13 внести: кроме п.9.8.
6. п.12.9. дополнить фразой: вблизи охранных зон инженерных коммуникаций и сооружений препятствовать доступу специального транспорта к инженерным сооружениям (ПС, ТП, ТНС, КНС и т.д.)
7. Раздел 16 дополнить пунктами:
 - Организация осуществляющая уборку снега несет ответственность за нарушенные инженерные коммуникации.
 - В период паводка не допускать использование инженерных сетей для отвода талых вод

Директор

Д. Ю. Давыдов

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 00C65E0C72CCFDAA2C9E0BBF142DFC00B6
Филиппов Николай Александрович, заместитель начальника
Производственно-технический отдел, владлец
+7(34341) 6-87-57, N.Filippov@gor-energo.ru
Действителен с 05.03.2022 по 29.05.2023
владлец Давыдов Денис Юрьевич