

№ п/п	№ п/п	Время, дата возникновения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГГГ.ММ.ДД)	место возникновения ТН (населённый пункт, адрес)	Тип ТН (краткая характеристика)	Причина возникновения нарушения	Время, дата устранения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГГГ.ММ.ДД)	продолжительность ТН		последствия						ориентировочные сроки устраненияТН	наименование эксплуатирующей организации	Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, адрес эл.почты	силы и средства, привлечённые для устранения ТН		фактический срок устранения ТН
							ГВС	отопление	Кол-во жилых домов	адреса	площадь	число жителей	объекты социальной сферы, другие объекты					Кол-во чел.	Кол-во ед. техники	
													12*	13*						
1		2	3	4	5	6	7		8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*	18*	19*
1	1.1	14,40,2019.01.02	г. Качканар,5 а мкр. Школа №7	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.01.02	0	0,33	0			0	2	Школа № 7, детский сад № 34						
2	1.2	13,00,2019.01.04	г. Качканар, ул. Первомайская д. 1	замена запорной арматуры на обратном трубопроводе	естественный износ	15,30,2019.01.04	0	2,5	3	ул. Первомайская 1,2,3,		73								
3	1.3	13,50,2019.01.14	г. Качканар, ул. Набережная д. 10	отключение теплосети		14,55,2019.01.14		1,08	5	ул. Набережная 2,4,6,7,8		15								
4	1.4	09,30,2019.01.15	г. Качканар,5 а мкр. Школа №7	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,20,2019.01.15	0	1,83	0			0		Школа № 7, детский сад № 34						
5	1.5	8,55,2019.01.16	г. Качканар, 5 мкр., д.40	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,30,2019.01.16		2,58	5	5 мкр., д. 37,38,39,40,41		149								
6	1.6	10,30,2019.01.17	г. Качканар, ул. Чехова д. 43	установка перемычки в ТК	естественный износ	11,20,2019.01.17		0,83	5	ул. Чехова 43,52,54,56,58		105								
7	1.7	13,55,2019.01.21	г. Качканар,ул. Первомайская д. 14	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2019.01.21	0	0,08	1	ул. Первомайская 14		14								
8	1.8	09,30,2019.01.22	п. Валериановск ул. Чапаева 31	отключение теплосети		10,30,2019.01.22		1,0	2	ул. Чапаева 22/2,24/1		6								
9	1.9	10,00,2019.01.23	г. Качканар, 5 мкр., д.13	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2019.01.23	0	4,0	9	5 мкр., д. 10-18		276								
10	1.10	10,30,2019.01.24	п. Валериановск, ул. Вайнера д. 26	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13,00,2019.01.24		2,5	5	ул. Вайнера д. 24,25,26,29,30		15								
11	2.1	10,20,2019.02.01	г. Качканар, ул. Качканарская д. 7,9	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,30,2019.02.01		4,17	1	пер. Клубный 10, ул. Кирова		28	1	центр «Забота»						
12	2.2	09,30,2019.02.11	п. Валериановск ул. Кирова д. 100	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,55,2019.02.11		5,42	4	ул. Кирова 100/2,96/2,98,102		8								
13	2.3	9,00,2019.02.14	П. Валериановск ул. Кирова д. 100	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,35,2019.02.14		1,5	4	ул. Кирова 100/2,96/2,98,102		8		центральный диспетчерский пункт МУ «ЕДДС» ИГО ул. д\сад №9 «Ласточка» 4а мкр. 97						
14	2.4	13,15,2019.02.25	г. Качканар, ул. Свердлова ТК-3	ревизия запорной арматуры	естественный износ	15,25,2019.02.25	0	2,17	2	ул. Свердлова 4,6,8, Крылова 6		150								
15	3.1	09,05,2019.03.05	г. Качканар, 4 а мкр., д.84	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,05,2019.03.05	0	3	12	84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, мкр. 97		316								
16	3.2	08,55,2019.03.06	г. Качканар, ул. Октябрьская 38	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,00,2019.03.06		1,08	1	ул. Октябрьская 38		22								
17	3.3	08,10,2019.03.10	п. Валериановск, ул. Энгельса д. 50	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,35,2019.03.10		4,41	6	ул. Энгельса, д.38,40,42,44,52,54		36								
18	3.4	08,30,2019.03.15	г. Качканар, 5 мкр., д.42а	замена запорной арматуры на обратном трубопроводе	естественный износ	10,05,2019.03.15	0	1,58	3	5 мкр., д. 42,42а,43		64	1	д\с №17, 5 мкр., д.42а						
19	3.5	12,20,2019.03.15	г. Качканар, 4 а мкр., д.86																	

29	4.4	09,30,2019.04.09	п. Валериановск, ул. Гусева д.28	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,20,2019.04.09	2,8	12	п. Валериановск, ул. Гусева д.8,10,12,14,16,20,22,24,26-33		32							
30	4.5	10,00,2019.04.15	п. Валериановск, ул. Нижняя д.26	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13,35,2019.04.15	3,58	12	п. Валериановск, ул. Нижняя д.14,16,18,20,22,24,26,28,30 ул. Кирова д.19,21,23		24							
31	4.6	13,25,2019.04.16	п. Валериановск, ул. Энгельса д.4	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,05,2019.04.16	2,67	17	п. Валериановск, ул. Энгельса д.2,4,6,5,7,17, ул. Карла-Маркса д.1,3,6, ул. Пушкина д.1,3-5,7,8, ул. Гусева д.2,6		34							
32	4.7	08,55,2019.04.17	г. Качканар, ул. Качканарская д. 18	порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	19,00,2019.04.17	10,08	3	г. Качканар, ул. качканарская д. 16,18,20		73							
33	4.8	08,55,2019.04.23	г. Качканар, 8 мкр., д.12	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,50,2019.04.23	1,08	1	г. Качканар, 8 мкр., д.12		159							
34	4.9	09,25,2019.04.24	п. Валериановск, ул. Вайнера д. 19	порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.04.24	5,58	3	п. Валериановск, ул. Вайнера д. 12,16,19		6							
35	5.1	08,50,2019.05.21	г. Качканар, 4 а мкр., д.88	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2019.05.21	5,83	9	4 а мкр. д.85,86,87,88,90,91,92,93,94,97а		289		д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97					
36	5.2	11,00,2019.05.23	г. Качканар, 4 а мкр., д.87	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,30,2019.05.23	5,5	9	4 а мкр. д.85,86,87,88,90,91,92,93,94,97а		289		д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97					
37	5.3	11,00,2019.05.27	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,30,2019.05.27	5,5	21	ул. Школьная, д. 1-21, ул. Маяковского, 1А, ул. Мира, 2А, 2Б, Октябрьская, 2Б		42		д/с №1 «Ласточка», д/я №я, ДДТ, маг.Хозтовар					
38	5.4	08,33,2019.05.28	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 26	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2019.05.28	2,55	21	ул. Школьная, д. 1-21, ул. Маяковского, 1А, ул. Мира, 2А, 2Б, Октябрьская, 2Б		42		д/с №1 «Ласточка», д/я №я, ДДТ, маг.Хозтовар					
39	6.1	10,00,2019.06.07	п. Валериановск, ул. Горняков, д. 34	замена запорной арматуры на подающем и обратном трубопроводах	естественный износ	10,55,2019.06.07	0,92	6	ул. Карла-Маркса, д. 9,13,18а, ул. Горняков, д. 37,39а, школа		12	1	Средняя школа					
40	6.2	08,30,2019.06.14	г. Качканар, ул. Новая, д. 6	замена запорной арматуры в ТК	естественный износ	12,00,2019.06.14	4,5	8	ул. Новая, д. 10,12,15, ул. Чехова, д. 6,8,10,12,14		113							
41	6.3	14,20,2019.06.17	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 10	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,45,2019.06.17	2,42	13	ул. Октябрьская, д. 2 — 22, пер. Клубный, д. 2,4,6,6а,10, ул. Качканарская		306	1	ЦиП МУП Горэнерго					
42	6.4	09,00,2019.06.24	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 19	замена участка теплосети	естественный износ	10,40,2019.06.24	1,66	1	ул. Октябрьская, д.19		20							
43	7.1	14,20,2019.07.09	п. Валериановск, ул. Кирова, д. 4А	определение места утечки	естественный износ	15,45,2019.07.09	1,42	14	ул. Кирова, д.3а, 4а, ул. Лесная д. 1,1а,2а,3,4,5,5а,7,8,8а,11,13,15,21,23		467	2	д/с № 7, баня					
44	7.2	08,35,2019.07.10	п. Валериановск, ул. Кирова, д. 4А	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	20,35,2019.07.10	12	14	Лесная д. 1,1а,2а,3,4,5,5а,7,8,8а,11,13,15,21,23		467	2	д/с № 7, баня					
		20,35,2019.07.10	п. Валериановск, ул. Кирова, д. 4А	замена подающего трубопровода	естественный износ	08,35,2019.07.11	12	14	ул. Кирова, д.3а, 4а, ул. Лесная д. 1,1а,2а,3,4,5,5а,7,8,8а,11,13,15,21,23		467	2	д/с № 7, баня					
		08,35,2019.07.11	п. Валериановск, ул. Кирова, д. 4А	замена подающего трубопровода	естественный износ	15,30,2019.07.11	6,91	14	ул. Кирова, д.3а, 4а, ул. Лесная д.		467	2	д/с № 7, баня					
45	8.1	08,50,2019.08.09	г. Качканар, ул.Гикалова, д.10	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,00,2019.08.09	1,17	82	5а, 6а, 11 мкр-ны, ул.Гикалова, ул.Свердлова, д.45,47,49,5 мкр, д. 10-36, 73,74,77,78/1,78/2		10523	10	д/с № 7, баня					
46	8.2	09,00,2019.08.12	г. Качканар, 7 мкр., д.18(ТК-26а)	демонтаж дросельной шайбы	предписание наладочной компании	11,20,2019.08.12	2,3	86	ул.Комсомольская, ул.Бажова, 7мкр., д.1-43		172	4	Больничный городок, д/с № 29,30,36,33,17, школа №7, библиотека школы№7					
47	8.3	09,00,2019.08.27	пер. Строителей, д.4	устранение утечки на подающем трубопроводе	естественный износ	14,30,2019.08.27	5,5	15	ул.Первомайская, д.16-20, ул.Советская,д. 7,9,11, пер.Строителей, д.1-7.		350		Лесничество, детский садик №11,12, коррекционная школа					
48	8.4	13,00,2019.08.28	ул.Октябрьская, д.26	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.08.28	2	6	ул.Октябрьская,д.22а,24,26, пер.Клубный,д. 1,3,5		164							
49	8.5	09,00,2019.08.29	ТНС-1	ремонт обратного клапана на задвижке	естественный износ	11,15,2019.08.29	2,25	145	ул.Октябрьская, ул.первомайская, ул.Качканарская, пер.Строителей, у.Советская, ул.Новая, ул.Чехова, д.42,44,46,48,37,39,41,50,52,54,56,58,ул.Мира23,25,27., ул.Школьная		2944		дом,центр «Забота», школа №5, детский сад№1, детские ясли №1,ДДТ, Горгаз, МУП Горэнерго, Налоговая ,техникум, вет.лечебница					
50	9.1	08,50,2019.09.05	г. Качканар, 4 мкр., д.58	ремонт запорной арматуры в ТК-2	естественный износ	15,00,2019.09.05	6,83											
51	9.2	09,00,2019.09.09	г. Качканар, 5 мкр., д.45	определение места утечки	естественный износ	13,00,2019.09.09	4		5 мкр., д. 42-58		539	1	д/с № 17 пенсионный фонд					
52	9.3	09,00,2019.09.19	г. Качканар, 4 мкр., д.29 (пенсионный фонд)	определение места утечки	естественный износ	14,00,2019.09.19		5	0		0	1						
53	9.4	09,20,2019.09.10	г. Качканар, 4 а мкр., д.87	замена подающего трубопровода	естественный износ	13,30,2019.09.10	3,16	8	4 а мкр. д.85,86,87,90,91,92,93,94		218	1	д/с № 9					

61	9.13	09.00,2019.09.16	п. Валериановск , ул. Первомайская, д. 56	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	21,00,2019.09.16	12	15	п. Валериановск , ул. Первомайская, д. 56,51,53,55,54,52,50,48,46,ул.Вайнера,д.49,51,53,55,57,59	30									
		21.00,2019.09.16	п. Валериановск , ул. Первомайская, д. 56	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	09,00,2019.09.17													
		09.00,2019.09.17	п. Валериановск , ул. Первомайская, д. 56	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	21,00,2019.09.17													
		21.00,2019.09.17	п. Валериановск , ул. Первомайская, д. 56	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,40,2019.09.18					3,67								
62	9.14	09.30,2019.09.18	г. Качканар, ул.Свердлова , д.6	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	21,30,2019.09.18	12	2	г. Качканар, ул.Свердлова , д.4,6,8,Цех связи КГОКа	150	2	Администрация г.Качканар, цех связи КГОКа							
		21.30,2019.09.18	г. Качканар, ул.Свердлова , д.7	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	21,37,2019.09.18	0,11												
63	9.15	08.52,2019.09.23	г. Качканар, 4 мкр., д.61(ТНЧ-4)	демонтаж дроссельной шайбы с запорной арматуры	наладка гидравлического режима тепловой сети	09.39,2019.09.23	0,78	57	г.Качканар , 4а мкр., 4 мкр., д. 24-27,55-60	2719	3	д/с № 9,маг.Магнит,мо токлуб Ежики.							
64	9.16	13.11,2019.09.23	г. Качканар, 7 мкр.,ТНЧ-7	монтаж дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	13.35,2019.09.23	0,4	86	г.Качканар, 7 мкр., д. 43,ул.Бажова, д.2,4,6,8,3,9,10,11,12,13,14, 16,16,17,18,19,11а, ул.Комсомольская, д.1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19, 21,23,25, ул. Свободы, д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,2 2,24	258	5	д/с№11,12, коррекционная школа, кафе «У роши»,лесхоз							
65	9.17	09.30,2019.09.25	г. Качканар, 7 мкр., ТК 7-26а	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	15,00,2019.09.25	5,5	43	г.Качканар , 7 мкр., д. 1-43	86	2	д/с№11,12,							
66	10.1	09.15,2019.10.01	г. Качканар, 5 мкр, д.59	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2019.10.01	1,25	2	г. Качканар, 5 мкр, д.59,60,70	368	1	д/с 20							
67	10.2	09.00,2019.10.02	г. Качканар, 7 мкр., ТК 7-1	снятие дроссельной шайбы с обратного трубопровода	наладка гидравлического режима тепловой сети	10,00,2019.10.02	1	5	7 мкр, д.55,56,57,58,59	738	4	д/с 11, д/с 12, гостиница, школа №4							
68	10.3	08.30,2019.10.03	г. Качканар, ул. Школьная, ТК 1-81	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	14,30,2019.10.03	6	20	ул. Школьная, д.1-21	40	1	Налоговая инспекция							
69	10.4	14.00,2019.10.03	г. Качканар, ул. Свердлова, 39а	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	02.00,2019.10.04	12	2	ул. Свердлова, д. 39,41	224	1	взрослая поликлиника							
		14.00,2019.10.04				12													
		14.00,2019.10.04				1													
70	10.5	10.00,2019.10.07	г. Качканар, ул. Свердлова, 39а	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,30,2019.10.07	5,5	2	ул. Свердлова, д. 39,41	224	1	взрослая поликлиника							
71	10.6	08.55,2019.10.08	г. Качканар, ТНЧ-1	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	11,40,2019.10.08	2,75	146	1 мкр, ул. Школьная, д.1-21	3177									
72	10.7	08.30,2019.10.08	г. Качканар, ул. Свердлова, 39а	замена подающего трубопровода	естественный износ	11,30,2019.10.08	3	2	ул. Свердлова, д. 39,41	224	1	взрослая поликлиника							
73	10.8	13.40,2019.10.08	п. Валериановск , ул. Набережная, д.28	отключение теплосети	естественный износ	14,45,2019.10.08	1,08	50	ул. Нижняя, ул. Набережная, пер.Кирова, ул. Кирова, д.1-7	100									
74	10.9	09.00,2019.10.09	г. Качканар, 6а мкр, д.3	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	10,50,2019.10.09	1,83	0	0		2	д/с 29, кафе Бумеранг							
75	10.10	10.30,2019.10.08	п. Валериановск , ул. К-Маркса, д.33	определение места утечки	естественный износ	15,30,2019.10.08	5	4	ул. Карла-Маркса, д. 33,35,37,41	8									
76	10.11	10.50,2019.10.22	г. Качканар, ул.Крылова, д. 10	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.10.22	5,83	0	0		2	Пожарная часть, спортзал Спутник							
77	10.12	09.00,2019.10.23	г. Качканар, ул.Крылова, д. 10	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	13,50,2019.10.23	4,83	0	0		2	Пожарная часть, спортзал Спутник							
78	10.13	09.30,2019.10.23	п. Валериановск , ул. Горняков, ул. Энгельса, ул.К-Маркса	определение места утечки	естественный износ	15,30,2019.10.23	6	20	ул. Горняков, Энгельса, К-Маркса — частично	40									
79	10.14	11.15,2019.10.24	п. Валериановск , ул. Кирова, д.24	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,45,2019.10.24	4,5	3	ул. Кирова, д. 22,24,30	6									
80	10.15	09.10,2019.10.25	п. Валериановск , ул. Новая, д. 17	отключение теплосети	естественный износ	10,50,2019.10.25	1,66	2	ул. Новая, д. 7,17	4									
81	10.16	08.40,2019.10.28	г. Качканар, ТНЧ-1	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,45,2019.10.28	1,08	146	1 мкр, ул. Школьная, д.1-21	3177									
82	10.17	09.00,2019.10.28	п. Валериановск , ул. Карла-Маркса, д.33	определение места утечки	естественный износ	12,00,2019.10.28	3	25	ул. Горняков, ул. Карла-Маркса, частично	50									
83	10.18	10.20,2019.10.29	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 27А	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	12,20,2019.10.29	2	3	ул. Октябрьская, 23а,31а,33а	105									
84	10.19	09.25,2019.10.31	п. Валериановск, ул.Первомайская, д. 29	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	13,00,2019.10.31	3,58	5	ул. Первомайская, д.29,31,33,35,41	10									
85	11.2	15.15,2019.11.06	г. Качканар, ул. Чехова д. 43	отключение теплосети	естественный износ	17,30,2019.11.06	2,25	2	ул. Чехова, д.52,54,56,58,60	82	3	Ветлечебница, ООО«Родонит», Вневедомственн ая охрана							
86	11.1	09.00,2019.11.07	г. Качканар, 4 а мкр., д.93	порыв на обратном трубопроводе транзит	естественный износ	10,50,2019.11.07	1,83	9	4а мкр., д.85,86,87,88,90,91,92,93,94 ,97а, 88а	261	2	д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97а, хоз двор ЖКХ							
87	11.3	10.10,2019.11.07	б	устранение утечки на подающем трубопроводе	естественный износ	16,00,2019.11.07	5,83	1	4 мкр., д.58	21									
88	11.4	15.00,2019.11.12	п. Валериановск , ул. Первомайская, д.24	устранение утечки на обратном трубопроводе	естественный износ	16,00,2019.11.12	1	4	ул. Первомайская, д.16,18,20,24	8									

89	11.5	09,00,2019.11.22	г. Качканар, 9 мкр., д.11	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,20,2019.11.22	0,3	отключение циркуляции теплоносителя		г. Качканар, 9 мкр., д.11,12	196								
90	11.6	09,25,2019.11.26	г. Качканар, ул. Качканарская д. 7	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,45,2019.11.26	0,3	отключение циркуляции теплоносителя		г. Качканар, ул. Качканарская д. 7	1	«Забота»							
91	12.1	13,40,2019.12.02	п. Валериановск, ул. Набережная, д. 17	отглушение теплосети на дом	естественный износ	15,20,2019.12.02	1,7		4	п. Валериановск, ул. Набережная, д. 13,15,19,21	9								
92	12.2	08,40,2019.12.05	г. Качканар, ТНС -9	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	10,00,2019.12.05		1,33 отключение циркуляции теплоносителя	33	9 мкр., 4 мкр., д.29-33а, 36-38, 41-44, ул.Свердлова, д.15,19,21,23, 25,27,29,31,33,22,22/1,20	4525	11	ДШИ Ритм, маг.Восторг, маг.Магнит, кафе						
93	12.3	15,30,2019.12.05	г. Качканар, 4 мкр, д.28	ограничение подачи теплоносителя	письмо КТК	16,50,2019.12.05	1,3	1,3		4 мкр, д.28		1	Баня						
94	12.4	08,12,2019.12.06	г. Качканар, ТНС -5	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,30,2019.12.06		отключение циркуляции теплоносителя	46	5 мкр, д.1-9,37-69, 4 мкр., д. 22,23,23а,28,35, ул.Свердлова, д.37,39,39а,41	3016	11	ЦГБ поликлиника, Муз.школа, ОВД -2 здания, кафе Престиж,						
95	12.5	09,30,2019.12.10	п. Валериановск, ул. Вайнера, д. 29	змена обратного трубопровода	естественный износ	10,40,2019.12.10	1,16		5	ул. Вайнера д.25,26,29,30,35	10								
96	12.6	13,00,2019.12.11	п. Валериановск, ул. Нижняя, д.26	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	17,00,2019.12.10	4		2	ул.Нижняя д.20,26	4								
97	12.7	09,30,2019.12.17	п. Валериановск, ул. Вайнера, д. 3	отглушение теплосети	естественный износ	13,00,2019.12.17	3,5		5	ул. Вайнера, д.2,3,4,5,8	10								
98	12.8	13,30,2019.12.24	п. Валериановск, ул. Набережная, д. 19	набивка сальников на задвижке	естественный износ	14,10,2019.12.24	0,67		4	д.27,28,31,33	8								
99	12.9	10,00,2019.12.27	п. Валериановск, ул. Новая, д. 31	набивка сальников на задвижке	естественный износ	10,25,2019.12.27	0,4		4	п.Валериановск, ул. Новая д.27,28,31,33	8								