

| Журнал учёта технологических нарушений на тепловых сетях МУП "Горэнерго" 2018 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|---|--|--|---------------------------------|--|----------------------|-----------|--------------------|---|---------|---------------|--|--------------|------------------------------------|--|--|---|-------------------|--------------------------------|--|--|--|
| № п/п | № п/п | Время, дата возникновения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.М М,ДД) | место возникновения ТН (населённый пункт, адрес) | Тип ТН (краткая характеристика) | Причина возникновения нарушения | Время, дата устранения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.М М,ДД) | продолжительность ТН | | последствия | | | | | | ориентировочные сроки устраненияТН | наименование эксплуатирующей организации | Ф.И.О. руководителя, телефон, факс, адрес эл.почты | силы и средства, привлечённые для устранения ТН | | фактический срок устранения ТН | | | |
| | | | | | | | ГВС | отопление | Кол-во жилых домов | адреса | площадь | число жителей | объекты социальной сферы, другие объекты | | | | | Кол-во чел. | Кол-во ед.техники | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Кол-во | наименование | | | | | | | | | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8* | 9* | 10* | 11* | 12* | 13* | 14* | 15* | 16* | 17* | 18* | 19* | | | |
| 1 | 1.1 | 14,00,2018.01.10 | г.Качканар, ТНС-11, 11-й мкр., | порыв тепловой сети в здании насосной | естественный износ | 14,50,2018.01.10 | 0,000 | 0,833 | 62 | 11-й мкр д.1,1а,2,16,13,11,12,14,17,9, 5амкр, 2,3,5,6,7,8,9,10,11,12, ул. Свердлова 45,47,49, 5 мкр. д. 10,11,12,13,14,15,16,17,18,1 9,20,21,22,23,24,25,26,27,28 ,29,30,31,32,33,34,35,36,73, 74,77,78(1,78)2 ул. | | 6126 | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1.2 | 15,27,2018.01.10 | г.Качканар, ТНС «Энергоблок», 6-й а мкр., | порыв тепловой сети в здании насосной | естественный износ | 16,10,2018.01.10 | 0,717 | | 4 | 6-й а мкр.,д. 15,16,17,18 | | 838 | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1.3 | 11,30,2018.01.18 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.23-25 | порыв тепловой сети | естественный износ | 17,00,2018.01.15 | 5,500 | | 54 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.9,10,11,12,13,14,15,16,17, 18,19,20,21,22,23,24,25,26,2 7,28,29,30,31,32,33,34,35, ул.Первомайская д.9,11,14,15,16,17,18,25,26, 27,28,29,30,31,32,33,34,35,3 6,37,38,39,40,41,42,43,44 11 мкр., 11,12,13,14,16,17, ул. Горная 119,121,123,125,127 | | 108 | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1.4 | 11,00,2018.01.26 | г.Качканар, 11 мкр., ТК-11-4 | порыв тепловой сети | естественный износ | 17,30,2018.01.26 | 0,000 | 6,500 | 11 | | | 921 | | | | | | | | | | | |
| 5 | 2.1 | 14,30,2018.02.05 | п. Валериановск.ул. Кирова д.96 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.02.05 | 1,500 | | 9 | п. Валериановск.ул. Кирова д.94,95,96,97,98,99,100,101, 102 | | 18 | | | | | | | | | | | |
| 6 | 2.2 | 10,00,2018.02.13 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.48-50 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 11,00,2018.02.13 | 1,000 | | 10 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.48,50,51,53,54,55,56, ул.Первомайская 51,53,56 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| | | 16,00,2018.02.13 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.48-50 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 18,30,2018.02.13 | 1,500 | | 10 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.48,50,51,53,54,55,56, ул.Первомайская 51,53,56 | | 20 | | | | | | | | | | | |
| 7 | 2.3 | 13,10,2018.02.14 | г.Качканар, ул. Школьная., ТК-1/82 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,00,2018.02.14 | 0,000 | 1,830 | 21 | ул.Школьная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19,20,21 | | 42 | | | | | | | | | | | |
| 8 | 2.4 | 10,40,2018.02.14 | п. Валериановск.ул. Новая д.29 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,15,2018.02.14 | 1,580 | | 4 | п. Валериановск.ул. Новая д.27,28,31,33 | | 8 | | | | | | | | | | | |
| 9 | 2.5 | 14,05,2018.02.20 | п. Валериановск.ул. Новая д.6 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.02.20 | 1,920 | | 6 | ул. Новая 2,6,14, ул. Набережная 1,5,9 | | 12 | | | | | | | | | | | |
| 10 | 3.1 | 09,08,2018.03.06 | г.Качканар, 8 мкр., ТК 8-12 | порыв на прямом трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 09,17,2018.03.06 | 0,000 | 0,150 | 13 | 8 мкр., д. 1,2,3,4,9,21,22,23,24,26,27,3 4,35 | | 2798 | | | | | | | | | | | |
| 11 | 3.2 | 13,10,2018.03.13 | г.Качканар, 4 а мкр., д. 93 | порыв на прямом трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,40,2018.03.13 | 1,500 | | 10 | 4 а мкр., д. 85,86,87,88,89,90,91,92,94,9 | | 320 | | | | | | | | | | | |
| 12 | 3.3 | 09,00,2018.03.20 | п. Валериановск.ул. Новая д.29 | порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,30,2018.03.20 | 4,500 | | 5 | п. Валериановск.ул. Новая д.27,28,29,31,33 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 13 | 3.4 | 09,00,2018.03.21 | п. Валериановск.ул. Новая д.29 | порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,30,2018.03.21 | 4,500 | | 5 | п. Валериановск.ул. Новая д.27,28,29,31,33 | | 10 | | | | | | | | | | | |
| 14 | 4.1 | 10,00,2018.04.04 | г.Качканар, ул. Октябрьская, д.22 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,50,2018.04.04 | 5,83 | | 6 | ул. Октябрьская, д.12,14,16,18,20,22 | | 115 | | | | | | | | | | | |
| 15 | 4.2 | 10,50,2018.04.12 | п. Валериановск.ул. Новая д.14 | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в районе | естественный износ | 11,45,2018.04.12 | 0,92 | | 1 | п. Валериановск.ул. Новая д.14 | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 16 | 4.3 | 13,54,2018.04.12 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.47 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,05,2018.04.12 | 1,18 | | 11 | п. Валериановск.ул. Вайнера д.47,48,50,51,53,54,55,56, ул. Первомайская 51,53,54 | | 22 | | | | | | | | | | | |
| 17 | 4.4 | 09,30,2018.04.15 | г.Качканар, 7 мкр., в районе школы № 4 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,50,2018.04.15 | 5,33 | | 58 | д.55,56,57,58,59,62,65,1,2,3, 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 ,16,17,18,19,20,21,22,23,24, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,3 4,35,36,37,38,39,40,41,42,43 ул. Бажова | | 1124 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------|--|---|--|------------------|-------|-----|----|---|------|---|--|------------------|-----------------|------------------------------|---|---|------------------|
| 18 | 4.5 | 13,35,2018.04.16 | п. Валериановск, ул. Энгельса 65 | отключение трубопровода тепловой сети | Воздействие организаций, обеспечивающих производство или передачу тепловой энергии, теплоносителей | 13,45,2018.04.16 | 0,17 | | 4 | ул. Энгельса 53,63,65,69 | 8 | | | | | | | | |
| 19 | 4.6 | 13,30,2018.04.18 | п. Валериановск, ул. Кирова д.9 | ремонта запорной арматуры на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,20,2018.04.18 | 0,83 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 20 | 4.7 | 9,30,2018.04.19 | п. Валериановск, ул. Кирова, д.8 | отключение трубопровода тепловой сети | Воздействие организаций, обеспечивающих производство или передачу тепловой энергии, теплоносителей | 11,40,2018.04.19 | 2,17 | | 3 | п. Валериановск, ул. Кирова д. 10,12,16 | 6 | | | | | | | | |
| 21 | 4.8 | 9,00,2018.04.20 | п. Валериановск, ул. Первомайская, д. 25 | переврезка запорной арматуры | естественный износ | 9,35,2018.04.20 | 0,58 | | 9 | п. Валериановск, ул. Первомайская д. 15,19,21,29,31,41,43,47,49 | 18 | | | | | | | | |
| 22 | 4.9 | 9,00,2018.04.23 | п. Валериановск, ул. Первомайская д.49 | ремонта запорной арматуры на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 10,35,2018.04.23 | 1,58 | | 9 | п. Валериановск, ул. Первомайская д. 15,19,21,29,31,41,43,47,49 | 18 | | | | | | | | |
| 23 | 4.10 | 09,05,2018.04.23 | г.Качканар, 5 мкр., ТНЧ -5 | ремонта запорной арматуры на насосном агрегате № 1 | естественный износ | 13,45,2018.04.23 | 0 | 4,5 | 42 | 5 мкр., д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,21а,59,60,61,69,64,66,75,76, ул. Свердлова 39,41 | 2531 | | | | | | | | |
| 24 | 4.11 | 13,30,2018.04.24 | п. Валериановск, ул. Энгельса д.69 | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в районе д. 69 ул. Энгельса п. Валериановск | естественный износ | 13,50,2018.04.24 | 0,33 | | 3 | п. Валериановск, ул. Энгельса д. 53,63,69 | 6 | | | | | | | | |
| 25 | 4.12 | 13,30,2018.04.25 | п. Валериановск, ул. Пушкина д.16 | ремонта запорной арматуры на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,20,2018.04.25 | 0,83 | | 3 | п. Валериановск, ул. Пушкина, д. 16,18,24 | 6 | | | | | | | | |
| 26 | 4.13 | 08,30,2018.04.27 | п. Валериановск, ул. Вайнера д.21-23 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,05,2018.04.26 | 4,58 | | 24 | п. Валериановск, ул. Лесная 9, ул. Вайнера д. 12,16,24,26,30,17,25,29,35, ул. Первомайская д. 15,19,21,29,31,41,43,47,49,16,18,20,24,34 | 48 | | | | | | | | |
| 27 | 5.1 | 08,20,2018.05.19 | г.Качканар, 5 мкр., ТК-5-25 | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в районе д. ТК 5-25 | естественный износ | 11,30,2018.05.19 | 3,17 | 0 | 19 | 5 мкр. д. 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,72,71 | 573 | | | | | | | | |
| 28 | 5.2 | 13,30,2018.05.21 | п. Валериановск, ул. Лесная д.1а | ремонта запорной арматуры на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,00,2018.05.21 | 0,5 | 0 | 6 | ул. Лесная 1а,2а,5а,8, ул. Кирова 3а,4а | 370 | | | | | | | | |
| 29 | 5.3 | 9,30,2018.05.29 | г.Качканар, 8 мкр., 30 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,10,2018.05.29 | 3,66 | 0 | 4 | 8 мкр. 21,22,23,24, | 901 | | | | | | | | |
| 30 | 6.1 | 9,00,2018.06.18 | г.Качканар, ул. Чехова д. 60 | ремонта запорной арматуры на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 10,00,2018.06.18 | 1,0 | 0 | 3 | ул. Чехова д. 43,52,54, | 57 | | | | | | | | |
| 31 | 6.2 | 14,10,2018.06.18 | г.Качканар, ул. Комсомольская д.1 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 2,10,2018.06.19 | 12,0 | 0 | 25 | ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | 50 | | | 13,50,2018.06.20 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | 13,50,2018.06.20 |
| | | 2,10,2018.06.19 | г.Качканар, ул. Комсомольская д.1 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,10,2018.06.19 | 12,0 | 0 | 25 | ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | 50 | | | | | | | | |
| | | 14,10,2018.06.19 | г.Качканар, ул. Комсомольская д.1 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 02,10,2018.06.20 | 12,0 | 0 | 25 | ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | 50 | | | | | | | | |
| | | 02,10,2018.06.20 | г.Качканар, ул. Комсомольская д.1 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,50,2018.06.20 | 11,67 | 0 | 25 | ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26 | 50 | | | | | | | | |
| 32 | 6.3 | 11,20,2018.06.26 | г.Качканар, 5 мкр., д.45 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,10,2018.06.26 | 4,83 | 0 | 17 | 5 мкр., д. 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, | 539 | 3 | | | | | | | |
| 33 | 6.4 | 9,00,2018.06.27 | г.Качканар, 5 мкр., д.45 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,00,2018.06.27 | 5,0 | 0 | 17 | 5 мкр., д. 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58, | 539 | 3 | | | | | | | |
| 34 | 7.1 | 9,00,2018.07.02 | г. Качканар, ул. Чехова, д.54 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 17,00,2018.07.02 | 8,0 | 0 | 5 | ул. Чехова, д.43, 52,54,56,58 | 102 | | | | | | | | |
| 35 | 8.1 | 9,55,2018.08.06 | г. Качканар, 4 а мкр., д. 54 | ремонта запорной арматуры в ТК 4-16 | естественный износ | 10,55,2018.08.06 | 1,0 | 0 | 14 | 4 а мкр., д. 55-67 | 380 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------|--------------------------------------|--|--------------------|------------------|-------|---|----|---|--|------|--|--------------------------------|-----------------|------------------------------|---|---|--|------------------|--|
| 36 | 8.2 | 13.10.2018.08.03 | г. Качканар, 8 мкр., д/сад 24 | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе ТК 8-5 | естественный износ | 14.00.2018.08.03 | 0,83 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | д/сад 24, МФЦ | | | | | | | |
| 37 | 8.3 | 9,20,2018.08.14 | г. Качканар, ул. Бажова д.12 | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в районе д. 12 ул.Бажова | естественный износ | 10.15.2018.08.14 | 0,92 | 0 | 10 | ул. Бажова 8-18 | | 20 | | коррекционная школа | | | | | | | |
| 38 | 8.4 | 09,05,2018.08.16 | г. Качканар, ул. Бажова , ТК 7-14 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,00,2018.08.16 | 4,92 | 0 | 46 | ул. Бажова, ул. Комсомольская д. 1-25,ул. Свободы 2-26 | | 92 | | Лесничество, кафе Тихий дворик | | | | | | | |
| 39 | 9.1 | 08,30,2018.09.05 | г. Качканар, 5 мкр., д.53 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.09.05 | 7,5 | 0 | 7 | 5 мкр., д.52,53,54,55,56,57,58 | | 222 | | | | | | | | | |
| 40 | 9.2 | 09,00,2018.09.12 | г. Качканар, ТК 11-1 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 10,50,2018.09.12 | 1,83 | 0 | 66 | 6-й а мкр.д. 1,2,3,5,6,8,9,10,13,8а,8б; ул.Свердлова, д.45,47,49; 5 мкр., д.10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27 | | 6616 | | | | | | | | | |
| 41 | 9.3 | 16,15,2018.09.18 | п. Валериановск,ул. Вайнера д.26 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,15,2018.09.19 | 12,0 | | 6 | ул. Вайнера, д.24,25,26,29,30,35 | | 12 | | 14,30,2018.09.20 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | | 14,30,2018.09.20 | |
| | | 04,15,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Вайнера д.26 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,30,2018.09.20 | 10,25 | | 6 | ул. Вайнера, д.24,25,26,29,30,35 | | 12 | | | | | | | | | |
| 42 | 9.4 | 16,15,2018.09.18 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 16 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,15,2018.09.19 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | 13,20,2018.09.21 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | | 13,20,2018.09.21 | |
| | | 04,15,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 16 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,15,2018.09.19 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 16,15,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 16 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,15,2018.09.20 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 04,15,2018.09.20 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 16 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,15,2018.09.20 | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 16,15,2018.09.20 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 16 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,15,2018.09.21 | 12,0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 04,15,2018.09.21 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 16 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,20,2018.09.21 | 9,83 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| 43 | 9.5 | 09,00,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Кирова, д.102/1 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 21,00,2018.09.19 | 12,0 | | 10 | ул. Кирова, д.94/1,94/2,96/1,96/2,98/1,98/2,100/1,100/2,102/1,102/2 | | 20 | | 12,30,2018.09.20 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | | 12,30,2018.09.20 | |
| | | 21,00,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Кирова, д.102/1 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 09,00,2018.09.20 | 12,0 | | 10 | ул. Кирова, д.94/1,94/2,96/1,96/2,98/1,98/2,100/1,100/2,102/1,102/2 | | 20 | | | | | | | | | |
| | | 09,00,2018.09.20 | п. Валериановск,ул. Кирова, д.102/1 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 12,30,2018.09.20 | 3,5 | | 10 | ул. Кирова, д.94/1,94/2,96/1,96/2,98/1,98/2,100/1,100/2,102/1,102/2 | | 20 | | | | | | | | | |
| 44 | 9.6 | 09,00,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Энгельса, д.9 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 21,00,2018.09.19 | 12,0 | | 3 | ул. Энгельса, д.7,9,15 | | 6 | | 16,00,2018.09.20 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | | 16,00,2018.09.20 | |
| | | 21,00,2018.09.19 | п. Валериановск,ул. Энгельса, д.9 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 09,00,2018.09.20 | 12,0 | | 3 | ул. Энгельса, д.7,9,15 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | 09,00,2018.09.20 | п. Валериановск,ул. Энгельса, д.9 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.09.20 | 7,0 | | 3 | ул. Энгельса, д.7,9,15 | | 6 | | | | | | | | | |
| 45 | 9.7 | 16,50,2018.09.21 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,50,2018.09.22 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | 12,50,2018.09.24 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | | 12,50,2018.09.24 | |
| | | 04,50,2018.09.22 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,50,2018.09.22 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 16,50,2018.09.22 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,50,2018,09.23 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 04,50,2018.09.23 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,50,2018.09.23 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 16,50,2018.09.23 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 04,50,2018,09.24 | 12,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| | | 04,50,2018.09.24 | п. Валериановск,ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 12,50,2018,09.24 | 8,0 | | 5 | ул. Нижняя, д.20,24,26,28,30 | | 10 | | | | | | | | | |
| 46 | 9.8 | 21,45,2018.09.22 | п. Валериановск,ул. Новая, д.40 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 09,45,2018.09.23 | 12,0 | | 3 | ул. Новая, д.43,44,45 | | 6 | | 15,59,2018.09.25 | МУП «Горэнерго» | Корюков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | | 15,59,2018.09.25 | |
| | | 09,45,2018.09.23 | п. Валериановск,ул. Новая, д.40 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 21,45,2018.09.23 | 12,0 | | 3 | ул. Новая, д.43,44,45 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | 21,45,2018.09.23 | п. Валериановск,ул. Новая, д.40 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 09,45,2018.09.24 | 12,0 | | 3 | ул. Новая, д.43,44,45 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | 09,45,2018.09.24 | п. Валериановск,ул. Новая, д.40 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 21,45,2018.09.24 | 12,0 | | 3 | ул. Новая, д.43,44,45 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | 21,45,2018.09.24 | п. Валериановск,ул. Новая, д.40 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 09,45,2018.09.25 | 12,0 | | 3 | ул. Новая, д.43,44,45 | | 6 | | | | | | | | | |
| | | 09,45,2018.09.25 | п. Валериановск,ул. Новая, д.40 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,59,2018.09.25 | 6,23 | | 3 | ул. Новая, д.43,44,45 | | 6 | | | | | | | | | |
| 47 | 9.9 | 08,30,2018.09.26 | п. Валериановск,ул. Кирова, д. 102/2 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,30,2018.09.26 | 6,0 | | 6 | ул. Кирова, д.92,94,96,98,100,102 | | 24 | | | | | | | | | |
| 48 | 9.10 | 09,15,2018.09.28 | г. Качканар, 6-й А мкр., д. 1А,1Б | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в д. 1Б | естественный износ | 10,55,2018.09.28 | 1,6 | | 3 | 6-й а мкр., д. 1, 1а,1Б | | 300 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|-------|------------------|--|---|--------------------|------------------|--|-------|------|---|--|------------------|-----------------|------------------------------|----------------|---|------------------|
| 49 | 9.11 | 15,49,2018.09.27 | г. Качканар, 6-й А мкр., д. 4 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 03,49,2018.09.28 | | 12 | 2 | 6-й а мкр., д. 3,4 | 258 | 11,00,2018.09.28 | МУП «Горэнерго» | Короков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | 11,00,2018.09.28 |
| | | 03,49,2018.09.28 | г. Качканар, 6-й А мкр., д. 4 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 11,00,2018.09.28 | | 7,18 | 2 | 6-й а мкр., д. 3,4 | 258 | | | | | | |
| 51 | 10.1 | 09,00,2018.10.03 | г. Качканар, 4 мкр., д. 58 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.10.03 | | 7,0 | 2 | 4 а мкр., д. 58,59 | 59 | | | | | | |
| 52 | 10.2 | 15,50,2018.10.06 | п. Валериановск, ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 03,50,2018.10.07 | | 12,0 | 6 | ул. Нижняя, д.20,22,24,26,28,30 | 10 | 15,00,2018.10.08 | МУП «Горэнерго» | Короков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | 15,00,2018.10.08 |
| | | 03,50,2018.10.07 | п. Валериановск, ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,50,2018.10.07 | | 12,0 | 6 | ул. Нижняя, д.20,22,24,26,28,30 | 10 | | | | | | |
| | | 15,50,2018.10.07 | п. Валериановск, ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 03,50,2018.10.08 | | 12,0 | 6 | ул. Нижняя, д.20,22,24,26,28,30 | 10 | | | | | | |
| | | 03,50,2018.10.08 | п. Валериановск, ул. Нижняя, 24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,50,2018.10.08 | | 11,17 | 6 | ул. Нижняя, д.20,22,24,26,28,30 | 10 | | | | | | |
| 53 | 10.3 | 08,50,2018.10.09 | г. Качканар, ул. Первомайская д. 8 | порыв на прямом трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 11,00,2018.10.09 | | 2,17 | 1 | ул. Первомайская д. 8 | 27 | | | | | | |
| 54 | 10.4 | 09,00,2018.10.15 | г. Качканар, ул. Свердлова д. 6 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.10.15 | | 7,0 | 3 | ул. Свердлова 4,6,8 | 247 | | | | | | |
| 55 | 10.5 | 09,00,2018.10.16 | г. Качканар, ул. Свердлова д. 6 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.10.16 | | 7 | 3 | ул. Свердлова 4,6,8 | 247 | | | | | | |
| 56 | 10.6 | 13,05,2018.10.18 | г. Качканар, 7-й мкр., д. 62 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,40,2018.10.18 | | 3,58 | 1 | 7 мкр., д.62 | 137 | | | | | | |
| 57 | 10.7 | 08,40,2018.10.21 | п. Валериановск, ул. Карла-Маркса 31 | порыв на прямом трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 12,12,2018.10.21 | | 3,53 | 69 | ул. Горняков 41,43,45,49,51,52,54,56, ул. К-Маркса 19,21,23,25,26-47,49,51,53, ул. Энгельса 24-38,38-56,57,59,61,63,65,67,69, ул. Кирова 10,12,16,20,22,24,26,30,13,15-17 | 138 | | | | | | |
| 58 | 10.8 | 9,00,2018.10.22 | г. Качканар, 7-й мкр., д. 62 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,00,2018.10.22 | | 0 | 6,0 | 1 | 7 мкр., д.62 | 137 | | | | | |
| 59 | 10.9 | 9,00,2018.10.23 | г. Качканар, 7-й мкр., д. 62 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 10,39,2018.10.23 | | 0 | 1,65 | 1 | 7 мкр., д.62 | 137 | | | | | |
| 60 | 10.10 | 14,10,2018.10.23 | п. Валериановск, ул. Первомайская д.24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 02,10,2018.10.23 | | 12,0 | 3 | ул. Первомайская д. 16,20,24 | 6 | 10,50,2018.10.24 | МУП «Горэнерго» | Короков А.В. 8(34341)6-86-77 | 7 | 3 | 10,50,2018.10.24 |
| 61 | 10.11 | 02,10,2018.10.23 | п. Валериановск, ул. Первомайская д.24 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 10,50,2018.10.24 | | 8,66 | 3 | ул. Первомайская д. 16,20,24 | 6 | | | | | | |
| 62 | 10.12 | 15,25,2018.10.26 | п. Валериановск, ул. Горняков, д. 26 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,50,2018.10.26 | | 1,42 | 42 | ул. Горняков, д.1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,17,19,21,22,25,27,29,31,37, ул. Пушкина, д. 8,10,12,14,16,18,19,21,23,24,27,29, ул. Гусева, д.18, ул. 8-е Марта, д. 2,3,4,8,9 | 84 | | | | | | |
| 63 | 10.13 | 13,20,2018.10.29 | г. Качканар, ул.Свердлова, д. 11 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,35,2018.10.29 | | 2,25 | 2 | ул. Свердлова д.9,11 | 141 | | | | | | |
| 64 | 10.14 | 13,05,2018.10.30 | г. Качканар, ул.Свердлова, д. 11 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,25,2018.10.30 | | 0 | 2,33 | 2 | ул. Свердлова д.9,11 | 141 | | | | | |
| 65 | 11.1 | 09,20,2018.11.06 | п. Валериановск, ул. Кирова, д. 88 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 11,30,2018.11.06 | | 2,16 | 5 | ул. Кирова, д. 88,92,96,98,102 | 10 | | | | | | |
| 66 | 11.2 | 11,00,2018.11.08 | г. Качканар, 5-й мкр., д. 52 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,15,2018.11.08 | | 0 | 5,25 | 7 | 5 мкр., д. 52,53,54,55,56,57,58 | 188 | | | | | |
| 67 | 11.3 | 13,00,2018.11.12 | г. Качканар, ул. Свердлова д. 20 (Дворец Культуры) | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в д. 20 | естественный износ | 14,30,2018.11.12 | | 1,5 | 0 | ул. Свердлова, д. 20 | 0 | | | | | | |
| 68 | 11.4 | 09,00,2018.11.13 | г. Качканар, ул. Свердлова д. 20 (Дворец Культуры) | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,15,2018.11.13 | | 0 | 7,25 | 0 | ул. Свердлова, д. 20 | 0 | | | | | |
| 69 | 11.5 | 13,30,2018.11.13 | п. Валериановск, ул. Энгельса, д. 45 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,00,2018.11.13 | | 2,5 | 8 | ул. Энгельса, д. 24,26,32,34,36,39,43,45 | 16 | | | | | | |
| 70 | 11.6 | 14,35,2018.11.14 | г. Качканар, 6-й А мкр., д. 8 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,00,2018.11.14 | | 0 | 1,58 | 7 | 6-й а мкр., д.1а,1б, 13, 13а, 8, 9, 10, ул. Горная, д. 1 | 997 | | | | | |
| 71 | 11.7 | 09,15,2018.11.16 | п. Валериановск, ул. Набережная, д. 21 | замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в д. 21 | естественный износ | 12,50,2018.11.16 | | 3,58 | 3 | ул. Набережная, 15,19,21 | 6 | | | | | | |
| 72 | 11.8 | 09,30,2018.11.21 | п. Валериановск, ул. Пушкина, д. 16 | отключение трубопровода тепловой сети | естественный износ | 11,00,2018.11.21 | | 1,5 | 4 | ул. Пушкина, д. 16, 18, 20,24 | 8 | | | | | | |
| 73 | 11.9 | 13,30,2018.11.23 | п. Валериановск, ул.Первомайская, д. 16 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 19,00,2018.11.23 | | 5,5 | 4 | ул. Первомайская, 16,18,20,24 | 8 | | | | | | |
| 74 | 11.10 | 13,30,2018.11.26 | г. Качканар, 4-й мкр., д. 31А | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 15,50,2018.11.26 | | 0 | 2,33 | 7 | 4 мкр., д. 29,30,31а,33а, ул. Свердлова, д. 27, 29, 33 | 631 | | | | | |
| 75 | 12.1 | 09,05,2018.12.04 | п. Валериановск, ул. Кирова, д. 79 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 16,50,2018.12.04 | | 0 | 7,75 | 707 | п. Валериановск | 2665 | | | | | |
| 76 | 12.2 | 10,00,2018.12.06 | п. Валериановск, ул. Кирова, д. 38 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,10,2018.12.06 | | 2,16 | 3 | ул. Кирова, д. 40,40а,46 | 6 | | | | | | |
| 77 | 12.3 | 10,48,2018.12.12 | г. Качканар, ул. Гикалова, 7Б | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,30,2018.12.12 | | 0 | 3,7 | 7 | ул. Гикалова, д.6,7Б, 8,10,12; 11 мкр., д.9,10 | 994 | | | д/с № 30, КТПК | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|------|------------------|--|--|--------------------|------------------|------|-----|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| 78 | 12.4 | 13,30,2018.12.13 | п. Валериановск, ул. Новая, д. 15 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 14,30,2018.12.13 | 1 | 3 | ул. Новая, д. 7,15,17 | | 6 | | | | | | | |
| 79 | 12.5 | 09,50,2018.12.14 | п. Валериановск, ул. Первомайская, д. 55 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 13,20,2018.12.14 | 3,5 | 7 | ул. Вайнера, д. 50,52,54,56; ул. Первомайская, д. 51,53,55 | | 14 | | | | | | | |
| 80 | 12.6 | 09,50,2018.12.17 | п. Валериановск, ул. Новая, д. 15 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 11,00,2018.12.17 | 1,83 | 3 | ул. Новая, д. 7,15,17 | | 6 | | | | | | | |
| 81 | 12.7 | 10,40,2018.12.28 | г. Качканар, ул. Свердлова, д.6 | порыв на обратном трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 12,40,2018.12.28 | 0 | 2,0 | ул. Свердлова, д. 4,6,8, ул. Крылова, д.6,6а | | 150 | | | | | | | |
| 82 | 12.8 | 19,40,2018.12.29 | п. Валериановск, ул. Вайнера, д. 23 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 22,55,2018.12.29 | 3,25 | 3 | ул Вайнера, 12,15,17 | | 6 | | | | | | | |
| 83 | 12.9 | 19,40,2018.12.29 | п. Валериановск, ул. Нижняя, д. 12 | порыв на подающем трубопроводе тепловой сети | естественный износ | 23,30,2018.12.29 | 3,83 | 16 | ул. Нижняя, д. 2,48,10,12,20,22,24,26,28,30,1,3,5,7,9,11 | | 32 | | | | | | | |