



АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

10.11.2017 № 1093

г. Качканар

***Об утверждении перечня первичных средств пожаротушения  
и противопожарного инвентаря, которыми должны быть  
оснащены места общего пользования на территории  
Качканарского городского округа***

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Уставом Качканарского городского округа, постановлением Администрации Качканарского городского округа от 22.09.2013 № 766 «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности на территории Качканарского городского округа» и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общего пользования населенных пунктов на территории Качканарского городского округа, Администрация Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории Качканарского городского округа (прилагается);

1.2. Перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены территории общего пользования населенных пунктов Качканарского городского округа (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Глава городского округа



С.М. Набоких

## УТВЕРЖДЁН

Постановлением Администрации  
Качканарского городского округа  
от 10.11.2017 № 1093

«Об утверждении перечня первичных  
средств пожаротушения  
и противопожарного инвентаря,  
которыми должны быть оснащены  
места общего пользования  
на территории Качканарского  
городского округа»

### ПЕРЕЧЕНЬ

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря,  
которые граждане обязаны иметь в помещениях и строениях,  
находящихся в их собственности (пользовании)  
на территории Качканарского городского округа**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защи- щаемая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песком ем- кос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопата
1	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
2	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
3	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
4	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (\*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.

**УТВЕРЖДЁН**

Постановлением Администрации  
Качканарского городского округа  
от 10.11.2017 № 1093

«Об утверждении перечня первичных  
средств пожаротушения  
и противопожарного инвентаря,  
которыми должны быть оснащены  
места общего пользования  
на территории Качканарского  
городского округа»

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря,  
которыми должны быть оснащены территории общего пользования  
населенных пунктов Качканарского городского округа**

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л/массой огнетушащего состава, кг ОП-10/9 ОП-5/4	 2  1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м	1
6	Лопата штыковая	1