

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний
по обсуждению документации по планировке территории для
размещения объекта «Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных
подстанций для электроснабжения п.Именновский»

15.03.2022г.

Качканарский городской округ
г. Качканар, ул. Свердлова, 8

Присутствовали:

- Иглин И.Л. - первый заместитель главы администрации Качканарского городского округа;
- Касимов К.Н. - заместитель главы администрации Качканарского городского округа по экономике и стратегическому развитию;
- Гимадиев Р.А. - начальник муниципального учреждения «Управление городского хозяйства»;
- Власова Ю.В. - начальник отдела городского хозяйства, транспорта и связи администрации Качканарского городского округа;
- Моисеенко Н.Н. - директор МКУ «Качканарское архитектурное градостроительное бюро»; Заместитель главного инженера по электроснабжению
- Пестриков С.В. - заместитель главного инженера по электроснабжению МУП «Городские энергосистемы»;
- Савушкина Е.Ю. - главный специалист отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям администрации Качканарского городского округа;

Баранов П.В. - представитель проектной организации ООО «Уральская лесная проектная компания» (г. Екатеринбург);

Николаенко Ю.В. - представитель проектной организации ООО «Уральская лесная проектная компания» (г. Екатеринбург).

Общее количество участников: 9 человек.

Основание для проведения публичных слушаний:

- Градостроительный кодекс РФ;
- постановление Администрации Качканарского городского округа от 22.03.2021 № 225 «О подготовке документации по планировке территории»;
- постановление Администрации Качканарского городского округа от 14.02.2022 № 156 «О проведении публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории города Качканара»;
- решение Качканарской городской Думы от 24.11.2005г. № 98 «Об утверждении положения о публичных слушаниях».

Организатор публичных слушаний: Администрация Качканарского городского округа.

Повестка:

1. Вступительное слово: содержание обсуждаемого вопроса, о порядке проведения публичных слушаний по обсуждению документации по планировке территории для размещения объекта «Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения п.Именновский», выбор председателя слушаний и секретаря.
2. Основные задачи разработки документации.
3. Основные положения проекта планировки и проекта межевания.
4. Обсуждение проекта планировки и проекта межевания. Выступления, вопросы, предложения присутствующих на публичных слушаниях.
5. Принятие решения.

Слушали:

1.	Вступительное слово, утверждение повестки, регламента проведения, избрание председателя и секретаря публичных слушаний.	Первый заместитель главы администрации Качканарского городского округа Иглин И.Л.;
2.	Голосованием избраны (единогласно): - председатель публичных слушаний - секретарь публичных слушаний	Иглин И.Л. – первый заместитель главы администрации Качканарского городского округа; Савушкина Е.Ю. – главный специалист отдела по архитектуре, градостроительству и земельным отношениям Администрации КГО
3.	Представление основных положений проектов планировки и межевания	Баранов П.В.: Основные характеристики линейного объекта: • напряжение линейного объекта – 6 кВ; • протяженность ВЛ-6 кВ – 11132 м.; • протяженность КЛ-6кВ – 1111 м; • трансформаторная подстанция ТП-400 – 1 шт.; • трансформаторная подстанция ТП-250 – 1 шт.; • площадь зоны планируемого размещения линейного объекта – 203611 кв.м.; • площадь земель, требуемая на период строительства линейного объекта – 170686 кв.м. • площадь земель, требуемая на период эксплуатации линейного объекта – 558 кв.м. Линейные объекты, подлежащие реконструкции в связи с изменением их местоположения отсутствуют. Границы зоны планируемого размещения линейного объекта определены настоящим проектом по границам устанавливаемой настоящим проектом охранной зоны проектируемого объекта электросетевого хозяйства в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий

		<p>использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◦ вдоль воздушных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии 5 м в границах населенных пунктов, на расстоянии 10 м на землях иных категорий; ◦ вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра; ◦ вокруг подстанций – в виде части поверхности участка земли ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения подстанции по периметру на расстоянии 10 м. <p>Проектом образование земельных участков под размещение и эксплуатацию надземных элементов проектируемого линейного объекта (опоры ВЛ) не предусмотрено.</p> <p>Проектом межевания территории предусмотрено образование 2-х земельных участков под проектируемые трансформаторные подстанции общей площадью 98,0 кв.м.</p>
--	--	---

4. В ходе обсуждения предложений и замечаний не поступило.

Итоги слушаний:

1. Считать публичные слушания – **состоявшимися**.
2. Принимая во внимание согласование от 25.02.2022 № 12-01-82/3042 Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области рекомендовать Главе Качканарского городского округа принять решение об утверждении документации по планировке территории для размещения объекта «Строительство ВЛ-6 кВ и трансформаторных подстанций для электроснабжения п.Именновский».
5. По результатам публичных слушаний принять заключение (прилагается).

Председатель



И.Л. Иглин

Секретарь



Е.Ю. Савушкина