

Журнал учёта технологических нарушений на тепловых сетях МУП "Горэнерго" 2018 г

№ п/п	№ п/п	Время, дата возникновения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.М М,ДД)	место возникновения ТН (населённый пункт, адрес)	Тип ТН (краткая характеристика)	Причина возникновения нарушения	Время, дата устранения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.М М,ДД)	продолжительность ТН		последствия						ориентировочны е сроки устранения ТН	наименование эксплуатирующей организации	Ф.И.О руководителя, телефон, факс, адрес эл.почты	силы и средства, привлечённые для устранения ТН		фактический срок устранения ТН	
							ГВС	отопление	Кол-во жилых домов	адреса	площадь	число жителей	объекты социальной сферы, другие объекты					Кол-во чел.	Кол-во сл. техники		
													Кол-во	наименование							
1		2	3	4	5	6	7		8*	9*	10*	11*	12*	13*	14*	15*	16*	17*	18*	19*	
1	1.1	14,00,2018.01.10	г.Качканар, ТНС-11, 11-й мкр.,	порыв тепловой сети в здании насосной	естественный износ	14,50,2018.01.10	0,000	0,833	62	11-й мкр д.1,1а,2,16,13,11, 12,14,17,9, 5амкр, 2,3,5,6,7,8,9,10,1 1,12, ул. Свердлова 45,47,49, 5 мкр. д. 10,11,12,13,14,15 .16,17,18,19,20,2 1,22,23,24,25,26, 27,28,29,30,31,32 .33,34,35,36,73,7 4,77,78/1,78/2, ул. Гикалова д. 1,2,4,6,8,10,12		6126									
2	1.2	15,27,2018.01.10	г.Качканар, ТНС «Энергоблок», 6-й а мкр.,	порыв тепловой сети в здании насосной	естественный износ	16,10,2018.01.10	0,717		4	6-й а мкр.,д. 15,16,17,18		838									
3	1.4	11,00,2018.01.26	г.Качканар, 11 мкр., ТК-11-4	порыв тепловой сети	естественный износ	17,30,2018.01.26	0,000	6,500	11	11 мкр., 11,12,13,14,16,17 - ул. Горная 119,121,123,125, 127		921									
4	2.3	13,10,2018.02.14	г.Качканар, ул. Школьная., ТК-1/82	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2018.02.14	0,000	1,830	21	ул.Школьная д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 0,11,12,13,14,15, 16,17,18,19,20,21		42									
5	3.1	09,08,2018.03.06	г.Качканар, 8 мкр., ТК 8-12	порыв на прямом трубопроводе тепловой сети	естественный износ	09,17,2018.03.06	0,000	0,150	13	8 мкр., 1,2,3,4,9,21,22,23 .24,26,27,34,35		2798									
6	3.2	13,10,2018.03.13	г.Качканар, 4 а мкр., д. 93	порыв на прямом трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,40,2018.03.13	1,500		10	4 а мкр., д. 85,86,87,88,89,90 .91,92,94,95		320									
7	4.1	10,00,2018.04.04	г.Качканар, ул. Октябрьская, д.22	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,50,2018.04.04	5,83		6	ул. Октябрьская, д.12,14,16,18,20, 22		115									
8	4.4	09,30,2018.04.15	г.Качканар, 7 мкр., в районе школы № 4	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,50,2018.04.15	5,33		58	7 мкр., д.55,56,57,58,59, 62,65,1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12,13, 14,15,16,17,18,19 .20,21,22,23,24,2 5,26,27,28,29,30, 31,32,33,34,35,36 .37,38,39,40,41,4 2,43,ул. Бажова 3,8,9,11,13,15,17, 19		1124									
9	4.10	09,05,2018.04.23	г.Качканар, 5 мкр., ТНС -5	ревизия запорной арматуры на насосном агрегате № 1	естественный износ	13,45,2018.04.23	0	4,5	42	5 мкр., д. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,3 7,38,39,40,41,42, 43,44,45,46,47,48 .49,50,51,52,53,5 4,55,56,57,58,21а .59,60,61,69,64,6 6,75,76,77		2531									
10	5.1	08,20,2018.05.19	г.Качканар, 5 мкр., ТК-5-25	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в районе д. ТК 5-25	естественный износ	11,30,2018.05.19	3,17	0	19	5мкр. д. 42,43,44,45,46,47 .48,49,50,51,52,5 3,54,55,56,57,58		573									
11	5.3	9,30,2018.05.29	г.Качканар, 8 мкр., 30	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13,10,2018.05.29	3,66	0	4	8 мкр.21,22,23,24,		901									
12	6.1	9,00,2018.06.18	г.Качканар, ул. Чехова д. 60	ревизия запорной арматуры на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,00,2018.06.18	1,0	0	3	ул. Чехова д. 43,52,54,		57									

13	6.2	14,10,2018.06.18	г.Качканар, ул. Комсомольская д.1	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	2,10,2018.06.19	12,0	0	25	ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,1 7,19,21,23,25,2,4, 6,8,10,12,14,16,1	50			13,50,2018.06.20	МУП «Горэнерго»	Корюков А.В. 8(34341)6-86-77	7	3	13,50,2018.06.20
		2,10,2018.06.19	г.Качканар, ул. Комсомольская д.1	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,10,2018.06.19	12,0	0	25	ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,1 7,19,21,23,25,2,4, 6,8,10,12,14,16,1 8,20,22,24,26,	50								
		14,10,2018.06.19	г.Качканар, ул. Комсомольская д.1	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	02,10,2018.06.20	12,0	0	25	ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,1 7,19,21,23,25,2,4, 6,8,10,12,14,16,1 8,20,22,24,26,	50								
		02,10,2018.06.20	г.Качканар, ул. Комсомольская д.1	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13,50,2018.06.20	11,67	0	25	ул. Комсомольская д. 3,5,7,9,11,13,15,1 7,19,21,23,25,2,4, 6,8,10,12,14,16,1 8,20,22,24,26,	50								
14	6.3	11,20,2018.06.26	г.Качканар, 5 мкр., д.45	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,10,2018.06.26	4,83	0	17	5 мкр., д. 42,43,44,45,46,47 ,48,49,50,51,52,5 3,54,55,56,57,58,	539	3	5мкр.,42а (д/сад №17), 5 мкр., д.71 (управление образования), 5мкр., д.72 (ужк Наш дом)						
15	6.4	9,00,2018.06.27	г.Качканар, 5 мкр., д.45	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2018.06.27	5,0	0	17	5 мкр., д. 42,43,44,45,46,47 ,48,49,50,51,52,5 3,54,55,56,57,58,	539	3	5мкр.,42а (д/сад №17), 5 мкр., д.71 (управление образования), 5мкр., д.72 (ужк Наш дом)						
16	7.1	9,00,2018.07.02	г. Качканар, ул. Чехова, д.54	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	17,00,2018.07.02	8,0	0	5	ул. Чехова, д.43, 52,54,56,58	102								
17	8.1	9,55,2018.08.06	г. Качканар, 4 а мкр.,д. 54	ревизия запорной арматуры в ТК 4-16	естественный износ	10,55,2018.08.06	1,0	0	14	4 а мкр., д. 55-67	380								
18	8.2	13,10,2018.08.03	г. Качканар, 8 мкр., д/сад 24	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе ТК 8-5	естественный износ	14,00,2018.08.03	0,83	0	0	0	0		д/сад 24, МФЦ						
19	8.3	9,20,2018.08.14	г. Качканар, ул. Бажова д.12	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в районе д. 12 ул.Бажова	естественный износ	10,15,2018.08.14	0,92	0	10	ул. Бажова 8-18	20		коррекционная школа						
20	8.4	09,05,2018.08.16	г. Качканар, ул. Бажова , ТК 7-14	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2018.08.16	4,92	0	46	ул. Бажова, ул. Комсомольская д. 1-25,ул. Свободы 2-26	92		Лесничество, кафе Тихий дворик						
21	9.1	08,30,2018.09.05	г. Качканар, 5 мкр.,д.53	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,00,2018.09.05	7,5	0	7	5 мкр., д.52,53,54,55,56, 57,58	222								
22	9.2	09,00,2018.09.12	г. Качканар, ТК 11-1	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,50,2018.09.12	1,83	0	66	6-й а мкр.,д. 1,2,3,5,6,8,9,10,1 3,8а,8б; ул.Свердлова, д.45,47,49; 5 мкр., д.10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20 ,21,22,23,24,25,2 6,27,28,29,30,31, 32,33,34,35,36,73 ,74,77,78/1,78/2; 5-й а мкр., 11 мкр., д.1,2,3,5,6,8,9,10,1 3,8а,8б;	6616								
23	9.10	09,15,2018.09.28	г. Качканар, 6-й А мкр., д. 1А,16	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в д. 16	естественный износ	10,55,2018.09.28	1,6		3	6-й а мкр., д. 1, 1а,16	300								
24	9.11	15,49,2018.09.27	г. Качканар, 6-й А мкр., д. 4	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	03,49,2018.09.28	12		2	6-й а мкр., д. 3,4	258			11,00,2018.09.28	МУП «Горэнерго»	Корюков А.В. 8(34341)6-86-77	7	3	11,00,2018.09.28

		03,49,2018.09.28	г. Качканар, 6-й А мкр., д. 4	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2018.09.28	7,18	2	6-й а мкр., д. 3,4		258							
25	10.1	09,00,2018.10.03	г. Качканар, 4 мкр., д. 58	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,00,2018.10.03	7,0	2	4 а мкр., д. 58,59		59							
26	10.3	08,50,2018.10.09	г. Качканар, ул. Первомайская д. 8	порыв на прямом трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2018.10.09	2,17	1	ул. Первомайская д. 8		27							
27	10.4	09,00,2018.10.15	г. Качканар, ул. Свердлова д. 6	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,00,2018.10.15	7,0	3	ул. Свердлова 4,6,8		247							
28	10.5	09,00,2018.10.16	г. Качканар, ул. Свердлова д. 6	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,00,2018.10.16	7	3	ул. Свердлова 4,6,8		247							
29	10.6	13,05,2018.10.18	г. Качканар, 7-й мкр., д. 62	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,40,2018.10.18	3,58	1	7 мкр., д.62		137							
30	10.8	9,00,2018.10.22	г. Качканар, 7-й мкр., д. 62	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2018.10.22	0	6,0	7 мкр., д.62		137							
31	10.9	9,00,2018.10.23	г. Качканар, 7-й мкр., д. 62	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,39,2018.10.23	0	1,65	7 мкр., д.62		137							
32	10.13	13,20,2018.10.29	г. Качканар, ул.Свердлова, д. 11	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,35,2018.10.29	2,25	2	ул. Свердлова д.9,11		141							
33	10.14	13,05,2018.10.30	г. Качканар, ул.Свердлова, д. 11	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,25,2018.10.30	0	2,33	ул. Свердлова д.9,11		141							
34	11.2	11,00,2018.11.08	г. Качканар, 5-й мкр., д. 52	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,15,2018.11.08	0	5,25	5 мкр., д. 52,53,54,55,56,57,58		188							
35	11.3	13,00,2018.11.12	г. Качканар, ул. Свердлова д. 20 (Дворец Культуры)	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе в д. 20	естественный износ	14,30,2018.11.12	1,5	0	ул. Свердлова, д. 20		0							
36	11.4	09,00,2018.11.13	г. Качканар, ул. Свердлова д. 20 (Дворец Культуры)	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,15,2018.11.13	0	7,25	ул. Свердлова, д. 20		0							
37	11.6	14,35,2018.11.14	г. Качканар, 6-й А мкр., д. 8	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,00,2018.11.14	0	1,58	6-й а мкр., д.1а,16, 13, 13а, 8, 9, 10, ул. Гоголя д. 1		997							
38	11.10	13,30,2018.11.26	г. Качканар, 4-й мкр., д. 31А	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,50,2018.11.26	0	2,33	4 мкр., д. 29,30,31а,33а, ул. Свердлова, д. 27, 29, 33		631							
39	12.3	10,48,2018.12.12	г. Качканар, ул. Гикалова, 7Б	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,30,2018.12.12	0	3,7	ул. Гикалова, д.6,7Б, 8,10,12; 11 мкр., д.9,10		994		д/с № 30, КГПК					
40	12.7	10,40,2018.12.28	г. Качканар, ул. Свердлова, д.6	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,40,2018.12.28	0	2,0	ул. Свердлова, д. 4,6,8, ул. Крылова, д.6,6а		150							