

**Журнал учёта текущей информации о нарушениях подачи тепловой энергии, теплоносителя теплоснабжающей организации МУП  
"Горэнерго" в отопительный и межотопительный периоды 2017 г**

№ п/п	Время, дата возникновения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТГ.ММ.ДД)	место возникновения ТН (населённый пункт, адрес)	Тип ТН (краткая характеристика)	Причина возникновения нарушения	Время, дата устранения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТГ.ММ.ДД)	Продолжительность перерыва в предоставлении услуги, час	
						ГВС	отопление
1	3	2	4	5	6	7	8
1	09,55,2017.01.12	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр.д.19-36	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,00,2017.01.12	0,00	2,08
2	09,00,2017.01.18	г.Качканар, тепловая сеть 4-й мкр., д.44а(колледж)	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,30,2017.01.18	5,50	
3	09,30,2017.01.19	г.Качканар, тепловая сеть 4-й мкр., д.44а	Замена обратного трубопровода тепловой сети 4-й мкр., д.44а(колледж)	естественный износ	13,20,2017.01.19	0,00	3,83
4	13,00,2017.01.20	г.Качканар, транзитная тепловая сеть 4-й мкр., д.47-44а	износ запорной арматуры	естественный износ	14,30,2017.01.20	1,50	
5	12,00,2017.02.10	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр., д.19-36	износ запорной арматуры в ТК-5-15	естественный износ	15,50,2017.02.10	3,83	
6	09,00,2017.02.20	г.Качканар, тепловая сеть ул.Первомайская 11	Течь запорной арматуры в ТК-1-65	изменение свойств материалов в процессе эксплуатации	10,30,2017.02.20	0,00	1,50
7	10,00,2017.02.21	г.Качканар, тепловая сеть ул.Первомайская 11	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	17,50,2017.02.21	0,00	7,83
8	09,00,2017.02.22	г.Качканар, тепловая сеть ул.Первомайская 11	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,50,2017.02.22	0,00	2,83
9	09,20,2017.02.25	г.Качканар, тепловая сеть 4-й а мкр., д.101	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,10,2017.02.25	0,00	2,83
10	13,20,2017.02.28	г.Качканар, тепловая сеть ул.Школьная 21	порыв тепловой сети	естественный износ	15,35,2017.02.28	2,25	
11	09,40,2017.03.28	г.Качканар, тепловая сеть ул.Школьная 21	порыв тепловой сети	естественный износ	15,30,2017.03.28	5,83	
12	16,00,2017.03.28	г.Качканар, тепловая сеть ул.Школьная 21/1	порыв тепловой сети	естественный износ	04,00,2017.03.29	12,00	0,00
	04,00,2017.03.29	г.Качканар, тепловая сеть ул.Школьная 21/1	порыв тепловой сети	естественный износ	11,30,2017.03.29	7,50	0,00
13	11,15,2017.05.03	г.Качканар, тепловая сеть 5-й а мкр.д. 7а	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	23,15,2017.05.03	0,00	12,00
	23,15,2017.05.03	г.Качканар, тепловая сеть 5-й а мкр.д. 7а	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,15,2017.03.04	0,00	12,00
	11,15,2017.03.04	г.Качканар, тепловая сеть 5-й а мкр.д. 7а	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,30,2017.05.04	0,00	5,25
14	16,00,2017.05.24	г.Качканар, тепловая сеть 11-й мкр.,д. 9	порыв тепловой сети	естественный износ	04,00,2017.05.25	12,00	0,00
	04,00,2017.05.25	г.Качканар, тепловая сеть 11-й мкр.,д. 9	порыв тепловой сети	естественный износ	16,00,2017.05.25	12,00	0,00
	16,00,2017.05.25	г.Качканар, тепловая сеть 11-й мкр.,д. 9	порыв тепловой сети	естественный износ	04,00,2017.05.26	12,00	0,00
	04,00,2017.05.26	г.Качканар, тепловая сеть 11-й мкр.,д. 9	порыв тепловой сети	естественный износ	13,50,2017.05.26	9,83	0,00
15	09,00,2017.05.30	г.Качканар, тепловая сеть 4-й мкр., д.30	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2017.05.30	6,00	0,00
16	09,00,2017.05.31	г.Качканар, тепловая сеть ул.Свердлова 29	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети от ТК-4-30 до ТК-4-31	естественный износ	15,00,2017.05.31	6,00	0,00
17	09,00,2017.06.02	г.Качканар, тепловая сеть от ТК -8а до ТК-8	Замена подающего трубопровода тепловой сети	естественный износ	15,30,2017.06.02	6,5	0,00
18	09,00,2017.08.09	г.Качканар, тепловая сеть 4-й мкр., д.28	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2017.08.09	5,00	0,00
19	13,50,2017.08.24	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	01,50,2017.08.25	12,0	0,00
	01,50,2017.08.25	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	13,50,2017.08.25	12,0	0,00
	13,50,2017.08.25	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	01,50,2017.08.26	12,0	0,00
	01,50,2017.08.26	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	13,50,2017.05.26	12,0	0,00
	13,50,2017.05.26	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	01,50,2017.08.27	12,0	0,00
	01,50,2017.08.27	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	13,50,2017.08.27	12,0	0,00
	13,50,2017.08.27	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	01,50,2017.08.28	12,0	0,00
	01,50,2017.08.28	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	13,50,2017.08.28	12,0	0,00
	13,50,2017.08.28	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	01,50,2017.08.29	12,0	0,00
	01,50,2017.08.29	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	13,50,2017.08.29	12,0	0,00
	13,50,2017.08.29	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	01,50,2017.08.30	12,0	0,00
	01,50,2017.08.30	г.Качканар, тепловая сеть ул.Строителей 6а	порыв тепловой сети	естественный износ	14,00,2017.08.30	0,17	0,00
20	09,00,2017.09.05	г.Качканар, тепловая сеть 7-й мкр.д.2	порыв тепловой сети	естественный износ	11,05,2017.09.05	2,08	0,00
21	09,28,2017.09.20	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр., д.74	определение места утечки на тепловой сети	естественный износ	11,40,2017.09.20	1,87	0,00
22	11,00,2017.09.27	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр., д.74	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	17,20,2017.09.27	0,00	6,33
23	17,40,2017.09.27	г.Качканар, тепловая сеть 6а мкр	износ запорной арматуры	естественный износ	19,50,2017.09.27	2,17	
24	09,15,2017.09.28	г. Качканар, тепловая сеть «Промбаза»	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,44,2017.09.28	0,00	1,48
25	09,00,2017.09.28	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр., д.74	Замена участка обратного трубопровода тепловой сети	естественный износ	15,15,2017.09.28	0,00	6,25
	10,55,2017.09.28	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул.Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.09.28	12,0	
	22,55,2017.09.28	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул.Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.09.29	12,0	
	10,55,2017.09.29	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул.Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.09.29	12,0	
	22,55,2017.09.29	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул.Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.09.30	12,0	

26	10,55,2017.09.30	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.09.30	12,0	
	22,55,2017.09.30	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.10.01	12,0	
	10,55,2017.10.01	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.10.01	12,0	
	22,55,2017.10.01	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.10.02	12,0	
	10,55,2017.10.02	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.10.02	12,0	
	22,55,2017.10.02	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.10.03	12,0	
	10,55,2017.10.03	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.10.03	12,0	
	22,55,2017.10.03	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.10.04	12,0	
	10,55,2017.10.04	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	22,55,2017.10.04	12,0	
	22,55,2017.10.04	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	10,55,2017.10.05	12,0	
	10,55,2017.10.05	г.Качканар, транзитная тепловая сеть ул. Свердлова 7в	порыв тепловой сети	естественный износ	15,00,2017.10.05	4,08	
27	09,10,2017.10.01	г.Качканар, тепловая сеть 11-й мкр., д.13	порыв тепловой сети	естественный износ	15,15,2017.10.01	0,00	6,08
28	13,20,2017.10.05	г. Качканар, тепловая сеть ТНС-9	износ запорной арматуры	естественный износ	15,15,2017.10.05	0,00	1,92
29	09,01,2017.10.11	г.Качканар, тепловая сеть от ТК 11-10 до ТК 11-11	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,53,2017.10.11	0,00	6,87
30	13,00,2017.10.12	г.Качканар, тепловая сеть 5-й а мкр., д.8	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,30,2017.10.12	0,00	1,5
31	11,40,2017.10.17	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр., д.60	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,15,2017.10.17	0,00	3,58
32	09,00,2017.10.18	г.Качканар, тепловая сеть 5-й мкр., д.60	Замена участка подающего трубопровода тепловой сети	естественный износ	11,30,2017.10.18	0,00	2,5
33	09,00,2017.10.20	г.Качканар, тепловая сеть ул.Чехова 43	определение места утечки на тепловой сети	естественный износ	11,00,2017.10.20	0,00	2,0
34	13,00,2017.10.20	г.Качканар, тепловая сеть ул.Чехова 43	Замена участка подающего трубопровода тепловой сети	естественный износ	14,30,2017.10.20	0,00	1,5
35	09,00,2017.10.31	г.Качканар, транзитная тепловая сеть 4а мкр.д.93	износ запорной арматуры	естественный износ	10,45,2017.10.31	1,75	
36	13,00,2017.11.07	г.Качканар, тепловая сеть ул. Октябрьская д. 7	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,50,2017.11.07	0,00	3,83
37	09,00,2017.11.29	г.Качканар, тепловая сеть ул. Октябрьская д. 9	определение места утечки на тепловой сети	естественный износ	16,00,2017.11.29	7,00	
38	09,00,2017.11.30	г.Качканар, тепловая сеть ул. Октябрьская д. 9	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2017.11.30	2,00	
39	09,00,2017.12.14	г.Качканар, тепловая сеть от ТК-2-14 до школы № 3 (4-63)	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,50,2017.12.14	0,00	2,83
40	09,00,2017.12.15	г.Качканар, тепловая сеть 10 мкр. д. 41	порыв тепловой сети	естественный износ	14,00,2017.12.15	0,00	5,00
41	13,00,2017.12.22	г.Качканар, тепловая сеть 4-й мкр., д.23	ревизия запорной арматуры	изменение свойств материалов в процессе эксплуатации	14,00,2017.12.22	0,00	1,00
42	09,10,2017.12.29	г.Качканар, тепловая сеть 6а мкр д.2	ревизия запорной арматуры	изменение свойств материалов в процессе эксплуатации	09,50,2017.12.29	0,00	0,67
43	10,05,2017.12.29	г.Качканар, тепловая сеть ТК 7-5а 7мкр	ревизия запорной арматуры	изменение свойств материалов в процессе эксплуатации	11,25,2017.12.29	0,00	1,33