

**Журнал учёта технологических нарушений на тепловых сетях МУП "Горэнерго" 2019 г**

№ п/п	№ п/п	Время, дата возникновения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.ММ,ДД)	место возникновения ТН (населённый пункт, адрес)	Тип ТН (краткая характеристика)	Причина возникновения нарушения	Время, дата устранения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.ММ,ДД)	продолжительность ТН		последствия					
							ГВС	отопление	Кол-во жилых домов	адреса	площадь	число жителей	объекты социальной сферы, другие объекты	
													Кол-во	наименование
1		2	3	4	5	6	7		8*	9*	10*	11*	12*	13*
1	1.1	14,40,2019.01.02	г. Качканар,5 а мкр. Школа №7	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.01.02	0	0,33	0			0	2	Школа № 7, детский сад № 34
2	1.2	13,00,2019.01.04	г. Качканар, ул. Первомайская д. 1	замена запорной арматуры на обратном трубопроводе	естественный износ	15,30,2019.01.04	0	2,5	3	ул. Первомайская 1,2,3,		73		
3	1.3	13,50,2019.01.14	г. Качканар, ул. Набережная д. 10	отглушение теплосети		14,55,2019.01.14	1,08		5	ул. Набережная 2,4,6,7,8		15		
4	1.4	09,30,2019.01.15	г. Качканар,5 а мкр. Школа №7	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,20,2019.01.15	0	1,83	0			0		Школа № 7, детский сад №
5	1.5	8,55,2019.01.16	г. Качканар, 5 мкр., д.40	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,30,2019.01.16	2,58		5	5 мкр., д. 37,38,39,40,41		149		
6	1.6	10,30,2019.01.17	г. Качканар, ул. Чехова д. 43	установка перемычки в ТК	естественный износ	11,20,2019.01.17	0,83		5	ул. Чехова 43,52,54,56,58		105		
7	1.7	13,55,2019.01.21	г. Качканар,ул. Первомайская д. 14	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2019.01.21	0	0,08	1	ул. Первомайская 14		14		
8	1.9	10,00,2019.01.23	г. Качканар, 5 мкр., д.13	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2019.01.23	0	4,0	9	5 мкр., д. 10-18		276		
9	2.1	10,20,2019.02.01	г. Качканар, ул. Качканарская д. 7,9	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,30,2019.02.01	4,17		1	пер. Клубный 10,		28	1	центр «Забота»
10	2.4	13,15,2019.02.25	г. Качканар, ул. Свердлова ТК-3	ревизия запорной арматуры	естественный износ	15,25,2019.02.25	0	2,17	2	ул. Свердлова 4,6,8, Крылова 6		150		Центральный диспетчерский пункт МУ «ЕДДС» КГО ул.
11	3.1	09,05,2019.03.05	г. Качканар, 4 а мкр., д.84	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,05,2019.03.05	0	3	12	4а мкр. д. 84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,		316		д/сад №9 «Ласточка» 4а мкр. 97
12	3.2	08,55,2019.03.06	г. Качканар, ул. Октябрьская 38	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,00,2019.03.06	1,08		1	ул. Октябрьская 38		22		
13	3.4	08,30,2019.03.15	г. Качканар, 5 мкр., д.42а	замена запорной арматуры на обратном трубопроводе	естественный износ	10,05,2019.03.15	0	1,58	3	5 мкр., д. 42,42а,43		64	1	д/с №17, 5 мкр., д.42а
14	3.5	12,20,2019.03.15	г. Качканар, 4 а мкр., д.86	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,15,2019.03.15	0	1,91	10	4а мкр. д. 85,86,87,88,90,91,92,93,94,97		258	1	д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97
15	3.6	10,15,2019.03.19	г. Качканар, 5 мкр., д. 54	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.03.19	0	5,25	5	5 мкр., д.54,55,56,57,58		167		
16	3.9	10,00,2019.03.25	г. Качканар, 5 мкр., д.69	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,20,2019.03.25	2,25		1	5 мкр., д. 69		223		
18	4.1	09,00,2019.04.01	г. Качканар, 5 мкр., д. 21А	порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,15,2019.04.01	3,58			г. Качканар, 5 мкр., д. 21А		107		
19	4.2	09,50,2019.04.08	г. Качканар, ул. Советская д. 7	порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12,30,2019.04.08	2,66		1	г. Качканар, ул. Советская д. 7		23		
20	4.7	08,55,2019.04.17	г. Качканар, ул. Качканарская д. 18	порыв на подающем и обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	19,00,2019.04.17	10,08		3	г. Качканар, ул. качканарская д. 16,18,20		73		
21	4.8	08,55,2019.04.23	г. Качканар, 8 мкр., д.12	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,50,2019.04.23	1,08		1	г. Качканар, 8 мкр., д.12		159		
22	5.1	08,50,2019.05.21	г. Качканар, 4 а мкр., д.88	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14,00,2019.05.21	5,83		9	4 а мкр, д.85,86,87,88,90,91,92,93,94, 97а		289		д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97

1		2	3	4	5	6	7		8*	9*	10*	11*	12*	13*
23	5.2	11,00,2019.05.23	г. Качканар, 4 а мкр., д.87	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,30,2019.05.23	5,5		9	4 а мкр., д.85,86,87,88,90,91,92,93,94, 97а		289		д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97
24	5.3	11,00,2019.05.27	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 2Б	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,30,2019.05.27	5,5		21	ул. Школьная д. 1-21, ул. Маяковского, 1А, ул. Мира, 2А, 2Б, Октябрьская, 2Б		42		д/с №1 «Ласточка», д/я №я, ДДТ, маг.Хозтовар
25	5.4	08,33,2019.05.28	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 2Б	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2019.05.28	2,55		21	ул. Школьная д. 1-21, ул. Маяковского, 1А, ул. Мира, 2А, 2Б, Октябрьская, 2Б		42		д/с №1 «Ласточка», д/я №я, ДДТ, маг.Хозтовар
26	6.2	08,30,2019.06.14	г. Качканар, ул. Новая, д. 6	замена запорной арматуры в ТК	естественный износ	12,00,2019.06.14	4,5		8	ул. Новая, д. 10,12,15, ул. Чехова, д. 6,8,10,12,14		113		
27	6.3	14,20,2019.06.17	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 10	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	16,45,2019.06.17	2,42		13	ул. Октябрьская, д. 2 — 22, пер. Клубный, д. 2,4,6,6а,10, ул. Качканарская		306	1	ЦсиП МУП Горэнерго
28	6.4	09,00,2019.06.24	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 19	замена участка теплосети	естественный износ	10,40,2019.06.24	1,66		1	ул. Октябрьская, д.19		20		
29	8.1	08,50,2019.08.09	г. Качканар, ул.Гикалова , д.10	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10,00,2019.08.09	1,17		82	5а, 6а, 11 мкр-ны, ул.Гикалова, ул.Свердлова ,д.45,47,49,5 мкр, д. 10-36, 73,74,77,78/1,78/2		10523	10	КГ ПК, Г ПТУ -92, Больничный городок, Д/с № 29,30,36,33,17, школа №7, библиотека школы№7
30	8.2	09,00,2019.08.12	г. Качканар, 7 мкр., д.18(ТК- 26а)	демонтаж дросельной шайбы	предписание наладочной компании	11,20,2019.08.12	2,3		86	ул.Комсомольская, ул.Бажова, 7мкр.,д.1-43		172	4	Лесничество, детский садик №11,12, коррекционная школа
31	8.3	09,00,2019.08.27	пер. Строителей, д.4	устранение утечки на подающем трубопроводе	естественный износ	14,30,2019.08.27	5,5		15	ул.Первомайская , д.16-20, ул.Советская,д. 7,9,11, пер.Строителей, д.1-7.		350		
32	8.4	13,00,2019.08.28	ул.Октябрьская, д.26	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.08.28	2		6	ул.Октябрьская,д.22а,24,26, пер.Клубный,д. 1,3,5		164		
33	8.5	09,00,2019.08.29	ТНС-1	ремонт обратного клапана на задвижке	естественный износ	11,15,2019.08.29	2,25		145	ул.Октябрьская, ул.первомайская, ул.Качканарская, пер.Строителей, у.Советская, ул.Новая, ул.Чехова, д.42,44,46,48,37,39,41,50,52, 54,56,58,ул.Мира23,25,27., ул.Школьная		2944		детский дом,центр «Забота», школа №5, детский сад№1, детские ясли №1,ДДТ, Горгаз, МУП Горэнерго, Налоговая ,техникум, вет.лечебница
34	9.1	08,50,2019.09.05	г. Качканар, 4 мкр., д.58	ремонт запорной арматуры в ТК4-2	естественный износ	15,00,2019.09.05		6,83						
35	9.2	09,00,2019.09.09	г. Качканар, 5 мкр., д.45	определение места утечки	естественный износ	13,00,2019.09.09	4			5 мкр., д. 42-58		539	1	д/с № 17
36	9.3	09,00,2019.09.19	г. Качканар, 4 мкр., д.29 (пенсионный фонд)	определение места утечки	естественный износ	14,00,2019.09.19		5		0		0	1	пенсионный фонд
37	9.4	09,20,2019.09.10	г. Качканар, 4 а мкр., д.87	замена подающего трубопровода	естественный износ	13,30,2019.09.10	3,16		8	4 а мкр, д.85,86,87,90,91,92,93,94		218	1	д/с № 9
38	9.5	13,00,2019.09.09	г. Качканар, 5 мкр., д.45	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	01,00,2019.09.11		12,0						
		01,00,2019.09.11	г. Качканар, 5 мкр., д.45	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	13,00,2019.09.11		12,0						
		13,00,2019.09.11	г. Качканар, 5 мкр., д.45	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	01,00,2019.09.12		12,0						
		01,00,2019.09.12	г. Качканар, 5 мкр., д.45	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	13,00,2019.09.12		12,0						
		13,00,2019.09.12	г. Качканар, 5 мкр., д.45	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	14,30,2019.09.12		1,5						
39	9.14	09,30,2019.09.18	г. Качканар, ул.Свердлова , д.6	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	21,30,2019.09.18	12		9	г. Качканар, ул.Свердлова ,		150	9	Администрация г.Качканар, пав.

1	2	3	4	5	6	7	8*	9*	10*	11*	12*	13*
39	9.14	21,30,2019.09.18	г. Качканар, ул.Свердлова , д.7	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	21,37,2019.09.18	0,11	д.4,6,8,Цех связи КГОКа				г.Качканар, цех связи КГОКа
40	9.15	08,52,2019.09.23	г. Качканар, 4 мкр., д.61(ТНС-4)	демонтаж дроссельной шайбы с запорной арматуры	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,39,2019.09.23	0,78	г.Качканар , 4а мкр., 4 мкр., д. 24-27,55-60		2719	3	д/с № 9, маг.Магнит, мо токлуб Ежики.
41	9.16	13,11,2019.09.23	г. Качканар, 7 мкр.,ТНС-7	монтаж дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	13,35,2019.09.23	0,4	г.Качканар , 7 мкр.,д. 1-43,ул.Бажова, д.2,4,6,8,3,9,10,11,12,13,14,16,16,17,18,19,11а, ул.Комсомольская, д.1,2,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23,25, ул. Свободы, д.2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24		258	5	д/с№11,12, коррекционная школа, кафе «Уроши»,лесхоз
	9.17	09,30,2019.09.25	г. Качканар, 7 мкр., ТК 7-26а	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	15,00,2019.09.25	5,5	г.Качканар , 7 мкр., д. 1-43		86	2	д/с№11,12,
	10.1	09,15,2019.10.01	г. Качканар, 5 мкр, д.59	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11,00,2019.10.01	1,25	г. Качканар, 5 мкр, д.59,60,70		368	1	д/с 20
43	10.2	09,00,2019.10.02	г. Качканар, 7 мкр., ТК 7-1	снятие дроссельной шайбы с обратного трубопровода	наладка гидравлического режима тепловой сети	10,00,2019.10.02	1	7 мкр, д.55,56,57,58,59		738	4	д/с 11, д/с 12, гостиница, школа №4
44	10.3	08,30,2019.10.03	г. Качканар, ул. Школьная, ТК 1-81	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	14,30,2019.10.03	6	ул. Школьная, д.1-21		40	1	Налоговая инспекция
45	10.4	14,00,2019.10.03	г. Качканар, ул. Свердлова, 39а	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	02,00,2019.10.04	12	ул. Свердлова, д. 39,41	2	224	1	взрослая поликлиника
		02,00,2019.10.04				14,00,2019.10.04	12					
		14,00,2019.10.04				15,00,2019.10.04	1					
46	10.5	10,00,2019.10.07	г. Качканар, ул. Свердлова, 39а	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,30,2019.10.07	5,5	ул. Свердлова, д. 39,41		224	1	взрослая поликлиника
47	10.6	08,55,2019.10.08	г. Качканар, ТНС-1	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	11,40,2019.10.08	2,75	1 мкр, ул. Школьная, д.1-21		3177		
48	10.7	08,30,2019.10.08	г. Качканар, ул. Свердлова, 39а	замена подающего трубопровода	естественный износ	11,30,2019.10.08	3	ул. Свердлова, д. 39,41		224	1	взрослая поликлиника
49	10.9	09,00,2019.10.09	г. Качканар, 6а мкр, д.3	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	10,50,2019.10.09	1,83	0			2	д/с 29, кафе Бумеранг
50	10.11	10,50,2019.10.22	г. Качканар, ул.Крылова, д. 10	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15,00,2019.10.22	5,83	0	0		2	Пожарная часть, спортзал Спутник
51	10.12	09,00,2019.10.23	г. Качканар, ул.Крылова, д. 10	замена подающего и обратного трубопровода	естественный износ	13,50,2019.10.23	4,83	0	0		2	Пожарная часть, спортзал Спутник
52	10.16	08,40,2019.10.28	г. Качканар, ТНС-1	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,45,2019.10.28	1,08	1 мкр, ул. Школьная, д.1-21		3177		
53	10.18	10,20,2019.10.29	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 27А	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	12,20,2019.10.29	2	3	ул. Октябрьская, 23а,31а,33а	105		
54	11.2	15,15,2019.11.06	г. Качканар, ул. Чехова д. 43	отглушение теплосети	естественный износ	17,30,2019.11.06	2,25	2	ул. Чехова, д.52,54,56,58,60	82	3	Ветлечебница, ООО«Родонит», Вневедомственн ая охрана
55	11.1	09,00,2019.11.07	г. Качканар, 4 а мкр., д.93	порыв на обратном трубопроводе транзит	естественный износ	10,50,2019.11.07	1,83	9	4а мкр., д.85,86,87,88,90,91,92,93,94, 97а, 88а	261	2	д/с №9 «Ласточка», 4а мкр., д.97а, хоз двор ЖКХ
56	11.3	10,10,2019.11.07	Б	устранение утечки на подающем трубопроводе	естественный износ	16,00,2019.11.07	5,83	1	4 мкр, д.58	21		
57	11.5	09,00,2019.11.22	г. Качканар, 9 мкр., д.11	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,20,2019.11.22	0,3	отключение циркуляции теплоносите		196		

1		2	3	4	5	6	7		8*	9*	10*	11*	12*	13*
58	11.6	09,25,2019.11.26	г. Качканар, ул. Качканарская д. 7	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,45,2019.11.26	0,3	отключение циркуляции теплоносителя		г. Качканар, ул. Качканарская д. 7			1	«Забота»
59	12.2	08,40,2019.12.05	г. Качканар, ТНС -9	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	10,00,2019.12.05		отключение циркуляции теплоносителя	33	9 мкр., 4 мкр., д.29-33а, 36-38, 41-44, ул.Свердлова, д.15,19,21,23,25,27,29,31,33,22.22/1,20		4525	11	маг.Восторг, маг.Магнит, кафе Рандеву, клуб
60	12.3	15,30,2019.12.05	г. Качканар, 4 мкр, д.28	ограничение подачи теплоносителя	письмо КТК	16,50,2019.12.05	1,3	1,3		4 мкр, д.28			1	Баня
61	12.4	08,12,2019.12.06	г. Качканар, ТНС -5	замена дроссельной шайбы	наладка гидравлического режима тепловой сети	09,30,2019.12.06		1,3	46	5 мкр, д.1-9 ,37-69 , 4 мкр., д. 22,23,23а,28,35, ул.Свердлова, д.37,39,39а,41		3016	11	ЦГБ поликлиника, М уз.школа, ОВД - 2 здания, кафе Престиж,