

Журнал учета технологических нарушений на тепловых сетях МУН "Торэнерг" 2020 г.

№ п/п	№ п/п	Время, дата возникновения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.ММ.ДД)	место возникновения ТН (населенный пункт, адрес)	Тип ТН (краткая характеристика)	Причина возникновения нарушения	Время, дата устранения нарушения (ЧЧ,ММ,ГГТТ.ММ.ДД)	продолжительность ТН		последствия					
							ГВС	отопление	Кол-во жилых домов	адреса	площадь	число жителей	объекты социальной сферы, другие объекты	
1		2	3	4	5	6	7		8*	9*	10*	11*	12*	13*
1	1.1	09.30.2020.01.10	г. Качканар, пер.Клубный, д.1	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11.00.2020.01.10		1,5	3	г. Качканар, пер.Клубный, д.1,3,5		80		
2	1.2	09.00.2020.01.14	г. Качканар, ТК 1-80	ремонт запорной арматуры	естественный износ	10.10.2020.01.14		1,17	0	г.Качканар .ул.Маяковского,1а, ул. Мира д.2,2а			3	Д/с №1, д/я №1.Д/Т
3	1.3	13.10.2020.01.14	г. Качканар, ТК 5-3	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе	естественный износ	14.40.2020.01.14		1,5	0	г. Качканар, 4 мкр., д.28,28а,35			3	Баня,прачечная, кафе Бархат,
4	1.4	10.00.2020.01.16	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 13	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12.00.2020.01.16	2		1	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 13		26		
5	1.5	10.00.2020.01.23	г.Качканар, ул.Школьная, д.1	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13.50.2020.01.23		3,83	21	ул. Школьная, д.1-21, 4 А мкр., д107		42	1	Налоговая инспекция
6	2.2	08.45.2020.02.12	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12.20.2020.02.12		3,45	7	ул. Октябрьская, д. 22А,24,26,28, пер.Клубный,д.1,3,5		203		
7	3.2	10.10.2020.03.10	г. Качканар, ул. Октябрьская, д. 28	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	12.30.2020.03.10		2,3						
8	4.3	10.50.2020.04.16	г.Качканар, ул.Мира,2б	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13.25.2020.04.16		2,58	0				2	д/с Лысочка, Д/Т
9	5.1	13.40.2020.05.08	г. Качканар 5 мкр., д. 12	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	15.30.2020.05.08	1,8		2	5 мкр., д. 11,10		67		
10	6.1	09.25.2020.06.05	г. Качканар, д/п. Строителей 6,7	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14.20.2020.06.05	4,92		2	пер. Строителей д. 6,7		52		
11	6.3	10.20.2020.06.08	г. Качканар, д/п. Строителей 6,7	порыв тепловой сети(подача и обратка)	естественный износ	16.45.2020.06.08	6,4		2	пер. Строителей, д. 6,7		52		
	6.4	18.35.2020.06.08	г. Качканар, ТК 7-15	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	06.35.2020.06.09	12		43	ул.Бакова, ул.Комсомольская		86		коррекционная школа
		06.35.2020.06.09				18.35.2020.06.09	12							
		06.35.2020.06.09				06.35.2020.06.10	12							
12		06.35.2020.06.10				11.00.2020.06.10	5,58							
13	6.5	09.20.2020.06.16	г. Качканар, 5 мкр., д. 73	замена участка теплосети	естественный износ	14.10.2020.06.16			1	5 мкр., д. 73		174	1	маг.Перекресток
14	6.6	09.20.2020.06.18	г. Качканар, ул. Октябрьская, д.8	замена участка теплосети	естественный износ	10.20.2020.06.18	1		5	ул.Октябрьская,д.2,4,6,8,10		123		
15	6.7	10.20.2020.06.22	г.Качканар, 6-а мкр., д.15	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	14.20.2020.06.22	4		1	6-й а мкр., д.15		174		
		12.00.2020.07.07	г. Качканар, ТК 7-7			24.00.2020.07.07	12							
		24.00.2020.07.07				12.00.2020.07.08	12							
		12.00.2020.07.08				24.00.2020.07.08	12							
		24.00.2020.07.08				12.00.2020.07.09	12							
		12.00.2020.07.09				24.00.2020.07.09	12							
		24.00.2020.07.09				12.00.2020.07.10	12							
		12.00.2020.07.10				24.00.2020.07.10	12							
		24.00.2020.07.10				12.00.2020.07.11	12							
		12.00.2020.07.11				24.00.2020.07.11	12							
		24.00.2020.07.11				12.00.2020.07.12	12							
		12.00.2020.07.12				24.00.2020.07.12	12							
		24.00.2020.07.12				12.00.2020.07.13	12							
		12.00.2020.07.13				24.00.2020.07.13	12							
		24.00.2020.07.13				12.00.2020.07.14	12							
		12.00.2020.07.14				24.00.2020.07.14	12							
		24.00.2020.07.14				12.00.2020.07.15	12							
16	7.1	12.00.2020.07.15		порыв тепловой сети(подача и обратка)	естественный износ	15.00.2020.07.15	3		0	ул. Крылова, д. 2А,10		0		Пожарная часть, спортзал «Спутник»
17	7.2	13.50.2020.07.16	г. Качканар, ул. Свердлова, д.45	замена запорной арматуры на перемычке	естественный износ	15.55.2020.07.16	2,1		29	5 мкр., д.10-36, ул.Свердлова, д. 45,47,49		1276		магазин: Петровича, Одежда, Ливно, Сбербанк,
18	8.1	09.00.2020.08.06	г.Качканар, ТК 6А-3	замена запорной арматуры	естественный износ	16.00.2020.08.06	7		4	6 а мкр., д.3,4,5,6		520	3	д/с№2, д/с №36, ТРЦ Букарлат
19	8.2	09.00.2020.08.18	г.Качканар, ул.Новая, д.8	замена участка теплосети	естественный износ	15.00.2020.08.18	7		1	ул.Новая,д.8		14		
20	8.3	09.30.2020.08.26	г. Качканар, ул. Свердлова, д.8	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10.40.2020.08.26	1,16		0	ул. Свердлова, 8, 8а, ул.Крылова, 6		0	3	Администрация, гаражи, цех святи КТОК
21	8.4	09.00.2020.08.31	г. Качканар, 7 мкр., д. 10	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	11.20.2020.08.31	2,3		11	7 мкр., д. 1-11		22		
		15.00.2020.09.15	г.Качканар, ул.Свердлова,д.8	порыв на подающем трубопроводе тепловой сети	естественный износ	03.00.2020.09.16		12	0	ул.Свердлова, 8, ул.Крылова,6,6а		0	3	Администрация, гаражи, цех святи КТОК
		03.00.2020.09.16				15.00.2020.09.16		12						
		15.00.2020.09.16				03.00.2020.09.17		12						
		03.00.2020.09.17				15.00.2020.09.17		12						
		15.00.2020.09.17				03.00.2020.09.18		12						
		03.00.2020.09.18				15.00.2020.09.18		12						
23	9.11	15.00.2020.09.24	г.Качканар, ул.Маяковского,д.1а	порыв на подающем трубопроводе	естественный износ	15.40.2020.09.24	0,83		0	ул.Маяковского, 1а, ул.Мира,2а,2б			3	Д/Т, д/я, д/с
		10.40.2020.09.28	г.Качканар, ул.Гикалова,д.2	замена участка теплосети	естественный износ	22.40.2020.09.28		12	2	ул.Гикалова,д.2,4		402		
		22.40.2020.09.28				10.40.2020.09.29		12						
		10.40.2020.09.29				22.40.2020.09.29		12						
		22.40.2020.09.29				10.40.2020.09.30		12						
		10.40.2020.09.30				16.00.2020.09.30		5,67						
25	10.3	09.05.2020.10.05	г.Качканар, 4-й мкр.,д.28	установка компенсаторов на теплосети	естественный износ	15.05.2020.10.05	6		0	0		0	3	Городская баня, ООО «Энергия», бывшая хмелецкая
26	10.4	09.40.2020.10.06	г. Качканар, ТК 5-21	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	13.00.2020.10.06		3,3	16	5 мкр., д. 42-58, 71, 72, д/с №17		539	3	Д/с №17, УТХ Наш дом, Управление образования
27	10.6	04.57.2020.10.19	г.Качканар, ул.Качканарская, д.16	порыв на обратном трубопроводе тепловой сети	естественный износ	10.30.2020.10.19	5,6		1	ул.Качканарская, д.16		27		Почта,детская поликлиника,школа №3 м-н Кировский,Качканарский сул,Сбербанк, здание Трест, кафе Золотая рыбка,отдел кадров КТОКа
28	10.7	13.15.2020.10.19	г. Качканар, ТК 2-136	замена запорной арматуры на подающем трубопроводе	естественный износ	14.40.2020.10.19		1,4	0	ул.Свердлова, д.5а,5б,5а,7а,7б,7а,ул.Октябрьская,д.2г,2б,4 мкр.,д.64		0	8	д/с №17,3,МБУ УТХ,управление образования,музыкальная школа,поликлиника,ОВД,банк,кафе Престиж
29	11.1	08.25.2020.11.20	г. Качканар, ТНС-5	устранение утечки	естественный износ	09.04.2020.11.20		0,7	44	ул.Свердлова,д.39,39а,14,5 мкр.,д.1-9,37-54,59-62,64-67,69-72,75,76,4мкр.,д.22,23,23а,28		2851	8	